



03 Ekim 2017
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **26550**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-7836)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 05.10.2016 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.07-
[7/7836]-59221 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 10.10.2016 tarihli ve 31853594-610-2-1895-3869 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımda cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/7836 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-7836 Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı »
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlık » Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğüne

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Artvin İli Yusufeli İlçesi Demirkent Köyü ve civarında sıklıkla elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Köy halkı elektrik kesintileri nedeni ile birçok mağduriyetler yaşamaktadır. Köy halkının temel gıda maddeleri, elektrikli araç ve gereçleri bozulmaktadır.

Demirkent köylüleri devamlı kesilen elektrik kesintilerinin artık son bulmasını, hayatın normale dönmesini, yaşanan mağduriyetlerin son bulmasını ivedilikle beklemektedir. Bu bağlamda;

- Artvin ili Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde elektrik kesintilerinin nedenleri nelerdir?
- Demirkent köyünde elektrik kesintileri nedeni ile vatandaşlarımızın araç ve gereçlerindeki zararları kim karşılayacaktır?
- Demirkent köyünde elektrik kesintileri ne zaman son bulacaktır?
- Son bir yıl içerisinde Demirkent köyünde kaç kez elektrik kesintisi yaşanmıştır?
- Demirkent köyünde yaşanan elektrik kesintilerinin önlenmesi için başlatılan veya başlatılacak bir çalışma mevcut mudur?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Artvin il ve ilçelerinde 2016 yılı içinde olumsuz hava koşulları elektrik dağıtım şebekesinin belirli noktalarda hasar görmesine, tel kopmalarına direk eğilmelerine ve yıkılmalarına sebep olmuştur. Olumsuz hava koşullarından Yusufeli ilçe merkezi ve köyleri oldukça etkilenmiştir. 2016 Yılında Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde 20 Adet elektrik kesintisi şirketin arıza yönetim sisteminde kayıt altına alınmıştır. Oluşan Elektrik Kesintilerinin %45'i yoğun hava muhalefeti yaşanan dönemlere rastlamaktadır.

Demirkent köyünde meydana gelen elektrik kesintileri sonucunda şirkete herhangi bir cihaz hasarı başvurusunda bulunulmamıştır. Şirkete başvuru yapılması durumunda yapılacak teknik inceleme sonuçlarına göre dağıtım sisteminden kaynaklandığı tespit edilen hasarlar ile ilgili bedeller şirket tarafından karşılanacaktır.

Demirkent köyü 31,5 kV - 100kVA'lık bir trafodan beslenmektedir. Söz konusu trafo bölgesinde 2014 yılında detaylı bir tesis yenileme ve ilave tesis çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla birlikte arıza oluşumunu engellemek adına mevcut açık iletkenli havai alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesinin büyük bir kısmı izole iletkenli alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesi olarak tesis edilmiştir. Özelliğini kaybetmiş ağaç direkler, demir direkler yenilenmiş ve muhtemel arıza kaynakları ortadan kaldırılmıştır. Sürekli devam eden planlı bakım onarım çalışmaları ile de oluşması muhtemel arıza sayısının asgari seviyede tutulması hedeflenmektedir.

Şirketin arıza yönetim sistemi üzerinde yapılan incelemeye göre son bir yıl içerisinde Demirkent köyünde 2 adet alçak gerilim arızası kayıt altına alınmış, orta gerilim elektrik dağıtım şebekesinde ise toplamda 18 adet elektrik kesintisi yaşanmıştır.

Artvin iline yapılan yatırımlarla Artvin TM (Trafo Merkezi), Çakmakkaya TM, Hopa TM, Borçka TM, Tortum TM ve Geçici Meydancık TM olmak üzere toplam 6 adet trafo merkezinden elektrik enerjisi alma imkânına kavuşmuştur. Bu sayede Artvin il ve ilçeleri alternatif trafo merkezleri, enerji nakil hatlarıyla ve dağıtım merkezleriyle beslenerek tüketicilere sunulan elektrik enerjisinin kalitesi artırılmıştır. Demirkent köyünde yaşanması muhtemel arıza sayısının asgari seviyede tutulması için planlı bakım ve onarım çalışmaları ile sürekli önlemler alınmaktadır. Bölgenin enerji ihtiyacının karşılandığı trafodaki yüklenme oranı, otomatik sayaç okuma sistemleri vasıtasıyla sürekli olarak uzaktan takip edilmekte ve trafonun sınır değerlerde çalışması durumunda gerekli aksiyonlar alınacak şekilde programlar yapılmaktadır. Olumsuz hava koşullarına bağlı yaşanan arızalara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için hizmet alım yolu bakım onarım ihaleleri yapılmış ve gerek arıza onarım ekipleri gerekse yüklenici ekiplere çalışmaları sürekli devam etmektedir.