



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/16486 GK
7/16490 19
7/17249 GK.3
7/17805 GK.4

Sayı: 48335108.610.01/258180
Konu: Soru Önergesi (7/17805, 7/17249, 7/16486
ve 7/16490)

04/12/2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi a): 02.09.2017 tarihli ve 121830 sayılı yazı.
b): 19.10.2017 tarihli ve 125184 sayılı yazı.
c): 01.11.2017 tarihli ve 170520 sayılı yazı.

İlgi yazılar ekinde alınan İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL'ın, 7/17805, 7/17249, 7/16486 ve 7/16490 esas numaralı yazılı soru önergeleri, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazılar ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (4. sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'IN
7/16486 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda çok sayıda balığın ölmesinin nedeni nedir? Bakanlıkça herhangi bir tespit yapılmış mıdır?*

SORU 2. *Melen Çayı'nın suyundan örnek alınıp gerekli sağlık testleri ve mikrobik laboratuvar testi yapılmış mıdır?*

SORU 3. *Melen Çayı'nda balıkların dahi yaşayamadığı pis su, İstanbul'a içme suyu olarak veriliyor mu?*

SORU 4. *Eğer bu iddia doğruysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Melen Çayı'nın içme suyu olarak kullanılmasına onay veren raporları nelerdir?*

SORU 5. *İstanbul'a son 1 yılda çeşme ve içme sularından zehirlenme vakalarında artış var mıdır?*

SORU 6. *Melen Çayı'ndaki laboratuvar araştırmaları sonucu tespit edilen laboratuvar raporu nedir? Suda mikrop tespit edilmiş midir?*

CEVAP 1-6. Balık ölümlerinin yaşandığı bölgelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından su ve balık örneklerinin analizleri yapılmaktadır.

Melen Çayı'ndan düzenli olarak numuneler alınmakta olup; alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.

Mevcut durumda, Melen 1. ve 2. Regülatörlerin İstanbul iline 1.987.200 m³/gün'lük su iletilmektedir. Regülatörlerden alınan ham su, Cumhuriyet, Emirli, Muradiye, Orhaniye ve Osmaniye İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılmaktadır. Arıtma sonrası İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te belirtilen standartları sağlayan su içme ve kullanma suyu maksatlı kullanılmaktadır.

Melen Çayı'ndan derive edildikten sonra gerekli arıtma işlemlerine tabi tutulan ve arıtma tesisinden şebekeye verilen içme ve kullanma suyundan düzenli olarak hem İSKİ Genel Müdürlüğü hem de Sağlık Bakanlığı analizler gerçekleştirmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı analiz sonuçları kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Tüketime verilen içme-kullanma suyunun denetim ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında yer almaktadır.

Melen Çayı'nda yapılan izleme neticelerine göre, fekal koliform ve fekal streptokok A2 (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir su) kalite seviyesindedir. Bununla birlikte, bahse konu parametreler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te belirtilen standartları sağlayacak şekilde klorlama ile sterilize edildikten sonra arıtılmış su içme ve kullanmaya sunulmaktadır.