



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07- 64550
Konu : Soru Önergesi

21 .02.2017

Sayın Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekili

İlgi : 23.01.2017 tarihli ve (7/11041) ile (7/11043) esas numaralı yazılı soru önergeleriniz.

Eski Halkla İlişkiler Binası ile Yeni Halkla İlişkiler Binasının elektrik, ısınma ve akaryakıt kullanım bedellerine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.


Ahmet AYDIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru Cevabı (2 sayfa)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

EK

CEVAPLAR:

Doğalgaz Kullanım Miktarları:

TBMM Yerleşkesi içinde ısıtma ihtiyacı yerleşke içinde bulunan Isıtma - Soğutma Merkezi marifetiyle sağlanmaktadır. Isıtma - Soğutma Merkezinde üretilen ısı enerjisi yerleşke içindeki binalara dağıtılmaktadır. Isınma için kullanılan doğalgaz Isıtma - Soğutma Merkezindeki kazanlarda kullanıldığından ölçüm tek sayaç ile yapılmaktadır. Binalar için ayrı doğalgaz sayaçları bulunmamaktadır. Isıtma - Soğutma Merkezi tarafından tüketilen doğalgaz miktarları yıllara göre aşağıda belirtilmektedir. Aylık tüketimler ise kış aylarında biraz daha fazla olmak üzere ortalama değerler (1/12) civarındadır.

Yıl	Tüketim Miktarı
1999	2.222.459 m ³
2000	2.434.189 m ³
2001	2.119.764 m ³
2002	2.634.413 m ³
2003	2.397.008 m ³
2004	2.645.324 m ³
2005	2.428.558 m ³
2006	2.242.477 m ³
2007	1.524.341 m ³
2008	1.617.934 m ³
2009	1.553.760 m ³
2010	1.581.196 m ³
2011	2.149.011 m ³
2012	2.036.062 m ³
2013	2.908.930 m ³
2014	2.262.356 m ³
2015	2.081.240 m ³
2016	1.978.548 m ³

Elektrik Kullanım Miktarları:

TBMM Yerleşkesi şehir şebeke elektrik beslemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ayrancı Trafo Merkezi olmak üzere iki ayrı 34.500 V yüksek gerilim hattından gerçekleşmektedir. Kapalı otobüs garajında bulunan Enerji Merkezinde 4 adet 1600 kVA gücünde kuru tip trafo tesis edilmiştir. Halkla İlişkiler Binası yüksek gerilim beslemesi, Enerji Merkezine tesis edilmiş olan 34,5 kV metal clad hücre aracılığıyla yapılmaktadır. Halkla İlişkiler Binası alçak gerilim beslemesi ise 4 adet 2000 kVA gücünde kuru tip transformatör ile temin edilmektedir.

Enerji Merkezinde bulunan trafolar Spor Tesisleri ve Halkla İlişkiler Binası hariç tüm yerleşkeyi, Halkla İlişkiler Binasında bulunan trafolar ise sadece söz konusu binayı beslemektedir. Spor Tesisleri hariç tüm yerleşkenin elektrik tüketimi ise Enerji Merkezinde bulunan elektronik sayaç vasıtasıyla ölçülmektedir.

TBMM Yerleşkesinin 2009 - 2016 yıllarında aylara göre elektrik tüketimleri aşağıda belirtilmektedir.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Tüketim (kWh)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ocak	1.018.515	1.250.376	947.266	1.173.414	1.282.952	1.748.409	1.529.747	1.529.799
Şubat	817.242	737.748	816.759	1.138.734	1.150.754	1.512.877	1.447.654	1.389.711
Mart	822.052	867.226	1.108.374	1.135.125	1.253.884	1.369.823	1.455.106	1.406.711
Nisan	944.306	1.027.920	1.174.317	899.346	1.107.416	1.262.269	1.272.429	1.213.882
Mayıs	713.535	836.411	799.000	859.767	1.110.233	1.275.827	990.788	1.100.998
Haziran	833.823	987.403	639.000	1.122.395	1.074.495	1.317.711	1.026.133	1.462.955
Temmuz	326.238	940.400	918.000	1.036.842	1.267.878	1.625.640	1.385.692	1.422.331
Ağustos	757.502	954.590	868.000	839.743	996.791	1.694.916	1.679.166	1.884.094
Eylül	718.283	777.500	1.003.212	809.901	1.177.692	1.295.768	1.194.010	1.013.834
Ekim	688.944	815.230	952.039	860.568	1.430.111	1.199.427	1.042.762	1.243.466
Kasım	1.150.202	947.120	1.061.192	1.130.144	1.657.845	1.362.060	1.295.457	1.395.180
Aralık	1.108.167	958.000	1.186.710	1.193.831	1.846.543	1.518.932	1.575.028	1.631.919