



7/14653
SLF

17 Ekim 2017
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-27902
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14653)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.06.2017 tarihli ve 43452547-120.07-106874 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/14653 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-14653 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

- TEİAŞ elektrik iletim hatlarında 2016 yılında meydana gelen arıza sayısı nedir?
- 2015 yılına göre artış göstermiş midir?
- Arıza endeksinde iki yıla göre değişim var mıdır?
- Arıza nedenleri nelerdir?
- Bölgelere göre dağılımı nedir?
- Sebebi bilinmeyen arızalar var mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Elektrik iletim sisteminde çok çeşitli sebeplerle arızalar meydana gelmektedir. Trafo Merkezlerinde; fider arızaları, kesici arızaları, aşırı sıcaklık, aşırı yüklenme, röle arızaları, izolatör patlaması, izolasyon zayıflığı, frekans düşmesi ve yangın gibi nedenlerle arızalar meydana gelmekte iken, enerji iletim hatlarında ise hava koşulları, yangın, deprem, hatta temas eden yabancı cisim, yer altı kablosu yağ seviyelerinin düşmesi ve hırdavat arızaları gibi nedenlerle arızalar meydana gelmektedir.

2015 yılına göre 2016 yılında enerji iletim hatlarındaki arıza sayıları önemli ölçüde azalmıştır.