



02 Ekim 2017
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-**26422**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-10678)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.01.2017 tarihli ve 43452547-120.07-78061 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan YÜCEER'in tarafıma tevcih ettiği 7/10678 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-10678 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Yeni yıldan önce Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan elektrik kesintisi özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde kriz yaratmıştır. Dünyanın birçok bölgesine ihraç ürün gönderen Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ve Veliköy Organize Sanayi Bölgesi de elektrik kesintilerinden etkilenmiştir.

Adapazarı'ndaki enerji iletim hatlarındaki arızadan dolayı ÇOSB'deki 242 fabrika günlerce üretim yapamamıştır. Veliköy OSB'de de kesintiler yüzünden 70'e yakın fabrikada üretim durmuştur. Fabrikalarda üç gün boyunca sadece gece vardiyaları çalışmıştır. Elektrik kesintisi nedeniyle ÇOSB'deki 242 fabrikanın günlük 200 Milyon TL zarar ettiği belirtilmektedir.

Enerji dağıtımı yapan TEİAŞ ise ulusal kaynaklı bir sorun yaşandığı için elektrik verilemediği yönünde açıklama yapmıştır. Bu çerçevede;

- Elektrik kesintileri nedeniyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ve Veliköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların yapamadığı üretimin ekonomik maliyeti nedir?
- Söz konusu zararın karşılanması yönünde Hükümetiniz bir çalışma yapacak mıdır?
- Organize Sanayi Bölgelerinde kriz yaratan elektrik kesintisinin nedeni nedir?
- Büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanmaması için alınan önlemler nelerdir?
- TEİAŞ açıklamasında söz ettiği ulusal kaynaklı sorun nedir?
- Elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere yönelik sızma girişimi tespit edildiği, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının olduğu iddiaları doğru mudur? Sızma girişimi kimler tarafından yapılmaktadır? Kaynağı belli midir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

29.12.2016 tarihinde ülkemizin Trakya ve Kuzey Batı Anadolu Bölgelerinde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı elektrik sisteminin ana iskeletini oluşturan 400 kV iletim seviyesinde 12 adet enerji iletim hattı arızalanarak servis harici olmuş, İstanbul-Adapazarı Bölgesindeki 400 kV tüm iletim hatlarında buzlanma ve şiddetli rüzgâr nedeniyle 14 adet direk yıkılmış, çok sayıda direkte toprak kulesi yıkılması ve toprak teli kopmalarından kaynaklı arızalar meydana gelmiştir. Ayakta kalan hatların kapasitesinin üzerinde yüklenerek açması ile tetiklenecek ülke genelinde kesintiye neden olacak bir sistem oturmasının önüne geçilmesi amacıyla Trakya ve Kuzey Batı Anadolu Bölgelerindeki illerde organize sanayi bölgelerini de içeren kısmi kesintiler uygulanmıştır.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgide, bahse konu organize sanayi bölgelerinin sınırlarında, elektrik kesintileri sırasında bu bölgelerin tamamıyla enerjisiz kalmadığı ve kesintilerin kısmi olarak yaşandığı belirtilmiş olup, elektrik kesintisi kaynaklı olarak fabrikaların gerçekleştiremediği üretimin ekonomik boyutunun belirlenemediği ifade edilmiştir.