



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/16886
Ek.33

Sayı : 44697349-610.01/97068
Konu : Ankara Milletvekili
Sayın Levent GÖK'ün
yazılı soru önergesi

11-12-2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 16.10.2017 tarihli ve 43452547-120.07-124356 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK'ün 7/16886 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet ARSLAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: sgb1@udhb.gov.tr

Internet Adresi: www.udhb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:
Tanfer TEMİZKAN

Şef

Bağlı/İlgili/İlgili Kurum ve Kuruluşlar



TURKSAT



**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN LEVENT GÖK'ÜN
7/16886 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

29 Ekim 2016 tarihinde açılışı yapılan Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ında asma tavan çökmüştür. Hizmete açılışının üzerinden 1 yıl dahi geçmemiş olan garda yaşanan çökmede şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Her gün binlerce vatandaşımıza hizmet veren bir binada böyle vahim bir olayın yaşanması vatandaşlarımızı korkutmuştur.

Bu bilgiler ışığında:

SORULAR:

- 1) Bu kadar yeni bir binada böylesi bir hadisenin yaşanmasının sebepleri nelerdir?
- 2) Garın sağlık kontrolleri hangi kişi veya kurumlarca yapılmıştır?
- 3) Söz konusu binanın sağlık kontrollerinin tekrar edilmesi düşünülmekte midir?
- 4) 2002-2017 arası yapılmış olan kamu ve hizmet binalarında yaşanan yıkılma ve çökme hadiselerini açıklar mısınız?
- 5) Yıkılan asma tavanın toplam yapım masrafı nedir?

CEVAPLAR:

Yap-İşlet-Devret modeli ile ATG firması tarafından yapımı gerçekleştirilen Ankara YHT Garında, gişelerin bulunduğu katta 12.08.2017 tarihinde saat 11.30'da yolcuların bulunmadığı doğu yönündeki boş alan üstündeki tavanda, elektrik ve havalandırma tesisatlarının bakımları sırasında asma tavanın 80 m²'lik kısmı düşmüştür.

Yapının taşıyıcı sistemi ile ilgili bir problem olmadığı ancak sonradan yapılan asma tavanın, tesisatların kontrolü ve bakımı esnasında lokal olarak açılarak, işçiler tarafından imalat aksaklıkları giderilmektedir. Bu tür olaylarla karşılaşılması için gerekli önlemler alınmıştır.

Sözkonusu işin kabulü, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından yapılmış olup, 2002-2017 yılları arasında yapılmış olan binalarda ise yıkılma ve çökme hadisesi yaşanmamıştır.

Asma tavanın tekrar yapım maliyeti 15.750,00 TL'dir. Söz konusu iş, YİD modeli ile yapılmış ve işletmeciliği ATG A.Ş. tarafından yürütülmekte olduğundan, oluşan hasar firma tarafından karşılanmıştır.

