



Sayı : 64272063-610-26346
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-9786)

GÜNLÜDÜR
02 Ekim 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.2016 tarihli ve 43452547-120.07-73958 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Tur Yıldız BİÇER'in tarafıma tevcih ettiği 7/9786 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-9786 Esas Nolu Önerge Cevabı (2 sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUR YILDIZ BİÇER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/9786)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Manisa ili Turgutlu ilçesindeki yüksek gerilim hattı gerekçesiyle yaşanan olumsuz durumlara ilişkin basına yansıyan haberlere ve vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlere dayanarak aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur.

-Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan “Sabiha Ertugut İlkokulu ve Ortaokulu”nun okul bahçesi içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattı kaç kW'luk enerjiye sahiptir?

-Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan “Sabiha Ertugut İlkokulu ve Ortaokulu”nun okul bahçesi içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattının insan yaşamını önemli ölçüde tehdit etmesine rağmen hala okul bahçesi içerisinde bulundurulmasının gerekçesi nedir?

-Derbent Mahallesindeki yüksek gerilim hattı ile ilgili önerenin verildiği tarihe kadar tarihleri ayrı ayrı belirtilmek üzere tarafınıza ulaşan şikâyet dilekçesi sayısı kaçtır?

-Her dilekçe ayrı ayrı belirtilmek üzere tarafınıza ulaşan şikâyet dilekçelerine bakanlığınız tarafından hangi cevaplar verilmiştir?

-Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan “Sabiha Ertugut İlkokulu ve Ortaokulu”nun okul bahçesi içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattına ilişkin yapılan şikâyetlere ilişkin Derbent mahallesinde herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise nasıl bir çalışma yapılacaktır? Herhangi bir çalışma başlatılmamış ise vatandaşlarımızın şikâyetlerine duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir?

-Vatandaşlarımızın şikâyetlerine, Türkiye Elektrik Anonim Şirketi 3. Bölge Müdürlüğü tarafından “Konunun incelenerek gerekli önlemlerin alınacağı” yönünde cevap verilmesine rağmen şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Bölge Müdürlüğüne gönderilen Mesut Hayri BÖKÜ 'ye ait dilekçede belirtilen konuya ilişkin TEİAŞ tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Derbent Mahallesinde yeni yapılmış olan okul bahçesindeki enerji nakil hattının Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Gediz EDAŞ) Manisa İl Müdürlüğüne ait olduğu belirlenmiş olup, gereğinin yapılması için ilgili dağıtım şirketine yazı gönderilmiştir.

T.C. Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yazısı ve ekindeki "Okul Bahçesinde Ölüm Tehlikesi" başlıklı habere istinaden yazı ile tekrar ilgili dağıtım şirketi olan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü tarafından konu hakkında gereğinin yapılması istenmiş ve T.C. Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne de bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Gediz EDAŞ' tan önergede yer alan hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan Sabiha Ertugut İlkokulu ve Ortaokulunun okul bahçesi içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattı 34,5 kV seviyesinde enerji taşımaktadır. Enerji nakil hattı, 1985 yılında tesis edilmiş olup, imalından bugüne Turgutlu ilçesine enerji arzı sağlayan ana hatır. Enerji Nakil Hattı tesisinin dönemin teknik şartname ve yönetmeliklere uygun olarak tesis edildiği, döneme ait yönetmelik veya daha sonrasında 30.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında elektrik tesislerinin Elektromanyetik alan etkisi ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili Gediz EDAŞ'a 17.06.2016 tarihinde ulaşan, 14.06.2016 tarihinde Sayın Mesut Hayri Bökü tarafından Turgutlu Kaymakamlığı'na verilen yazısı bulunmaktadır. Sonrasında

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUR YILDIZ BİÇER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/9786)**

aynı kişi tarafından 10.06.2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na verilen dilekçesi tarafımıza TEİAŞ 3. İşletme Grup Müdürlüğü üzerinden 10.10.2016 tarihinde ulaşmıştır.

1985 yılında tesis edilmiş bu enerji nakil hattına ait galvaniz direğin etrafı, 2013 yılında yaptırılan Sabiha Erturgut İlkokulunun inşasından sonra tel örgüyle çevrilmiş, ardından 16.12.2016 tarihinde de mevcut tel örgünün üst kısmı top vs. unsur kaçmaması ve içine girilmemesi için üstünün de kapatılması sağlanmıştır. Bununla beraber, TSE Standartlarına göre genel halk için Manyetik alanlarla ilgili referans seviyesi 50 Hz frekansta 6400 mili Gauss olarak belirlenmiştir. 03.01.2017 tarihinde bahsi geçen enerji nakil hattı direğinin dibinde ve çevresinde yapılan Elektromanyetik alan ölçümlerde en fazla 5 mili Gauss değeri tespit edilmiştir. Bu manyetik alan değerinin, referans rakamın 1280 kat altında olduğu görülmüştür.