



13 Şubat 2018
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-5015
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-15406)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.07.2017 tarihli ve 43452547-120.07-111608 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/15406 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-15406 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



7/15406 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar:

Elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği, teknik kalite ve cihaz hasarlarına ilişkin mevzuattaki yükümlülükleri Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir.

Önergede yer alan hususlara ilişkin ilgili dağıtım şirketi olan Dicle EDAŞ'tan alınan bilgiye göre; Aşırı yüklenmeye bağlı kontrol dışı meydana gelen arızalardan dolayı yaşanan kısa süreli elektrik kesintileri dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Arızalara daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için her yıl personel sayısında artışa gidilmiştir. Meydana gelen arızalara 24 saat esasına göre çalışan arıza bakım onarım personeli ile kısa sürede müdahale edilmektedir. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bağlı oluşan aşırı yüklenmelerden kaynaklanan arıza miktarlarını minimize etmek için düzenli olarak bakımlar yapılmaktadır.