

+19860

GK-77



02 Ekim 2017

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **26379**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-9860)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.2016 tarihli ve 43452547-120.07-73960 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/9860 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-9860 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ GÜRER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/9860)

Soru :

Niğde İli Merkez Hasaköy Köyü içindeki elektrik bağlantıları konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bakanlığımızca bu konuda bir iyileştirme çalışması düşünülmekte midir?

Cevap :

Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Niğde İli Hasaköy köyünde şirkete ait 4 tane dağıtım trafosu bulunmaktadır. Bu trafolarla ait ölçümlere bakıldığında gerilim düşümü/trafo kapasitesi vs. gibi herhangi bir şikâyet ile karşılaşılmamış olup köy muhtarı ve köy sakinlerinden yeni abonelikler için direk talebi dışında bir başvuru bulunmamaktadır.

2016 yılı arıza kayıtlarına bakıldığında köy genelini etkileyen 3 adet yüksek gerilim arızası ve 4 adette kısmi olarak belirli bölgelerde yaşanan alçak gerilim arızası bulunmaktadır.

Köy abonelerinin ve sulama abonelerinin enerji aldıkları şebekeler farklı olup sulama abonelerinde yaşanan kesintilerden köy aboneleri etkilenmemektedir. Sulama abonelerini etkileyen arızaların çoğunluğu dışsal sebepler olup elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar değildir.