



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07- 80280
Konu : Soru Önergesi


27.01.2017

Sayın Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekili

İlgi : 26.12.2016 tarihli ve (7/10146) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

TBMM bünyesinde hizmet veren Meclis Devlet Hastanesinin ısınma sorununa ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.


Ahmet AYDIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru Cevabı (1 sayfa)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

EK

CEVAPLAR:

Cevap 1, 2, 3 ve 4.- TBMM bünyesinde hizmet vermekte olan Meclis Devlet Hastanesi, Halkla İlişkiler Binasının zemin katında yer almaktadır. Söz konusu bölüm, binanın yapıldığı tarihten beri hastane olarak hizmet vermekte olup KS.14 numaralı klima santralinden beslenerek ısıtılmaktadır. Bölümde toplam 53 adet tavan tipi fancoil ısıtma cihazı bulunmakta ve ortam sıcaklığı ortalaması 22 derece olmaktadır. Meclis Devlet Hastanesi, TBMM Halkla İlişkiler Binasının bir parçası olduğundan bütün bina gibi ısıtılmaktadır. Hastanede mevsimsel geçiş ve havaların aşırı soğuduğu dönemlerde ısınma problemiyle karşılaşılabilen ancak Başkanlığımızın teknik birimlerince sorunlar ivedilikle çözülmektedir.

TBMM içinde bulunan Yeni Halkla İlişkiler Binası, Ana Bina, Dikmen ve Çankaya Nizamiyeleri ve Ziyaretçi Kabul Salonu, Ana Isı Merkezi tarafından ısıtılmaktadır. Ana Isı Merkezi, TBMM İdari Teşkilatı İşletme ve Yapım Başkanlığı tarafından işletilmektedir. Ana Isı Merkezinde görev yapan tüm personel TBMM personeli olup herhangi bir şirketten ısıtma hizmeti alınmamaktadır.