



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı: 48335108.610.01/215991
Konu: Soru Önergesi (7/15437)

13.10.2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.07.2017 tarihli ve 111608 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Ordu Milletvekili Seyit TORUN'un, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yer alan Topçam Barajı'nda üretimin durdurulmasına ilişkin, 7/15437 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1. sayfa)

ORDU MİLLETVEKİLİ SEYİT TORUN'UN
7/15437 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Topçam Barajında üretimin durdurulma sebebi nedir?*

SORU 2. *Üretimin yeniden başlaması için hangi çalışmalar yapılmaktadır?*

SORU 3. *Test üretimine geçilmeden önce su kaçakları ile ilgili yapılan bilirkişi raporlarında hangi sorunlar tespit edilmiştir?*

SORU 4. *Bu sorunlar tamamen giderilmiş midir?*

SORU 5. *Bölgeye bilirkişi heyeti gönderilmiş midir?*

SORU 6. *Topçam Barajında bugüne kadar gerçekleşen elektrik üretimi ne kadardır?*

SORU 7. *Topçam Barajının toplam maliyet rakamı nedir?*

SORU 8. *Topçam Barajından can suyu bırakılmadığı yönünde iddialar vardır? Bu iddialar hakkında açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?*

CEVAP 1-8. Santralin 1 inci ünitesi 21.12.2016'da, 2 nci ve 3 üncü üniteleri ise 15.03.2017'de işletmeye alınarak EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Ancak, kuyruk suyunda yapılan iyileştirmeler nedeniyle santral 10 gün süreyle durdurulmuştur.

Enerji tüneline ilk tespitler Bakanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından yapılmıştır. Tünel içerisinde yapılan ilk tespitler (enjeksiyon eksiklikleri, ilave yapılması gereken enjeksiyonlar, beton kaplamadaki çatlaklar) için yüklenici firmadan sözleşme ve eklerinin gereği olarak acilen çözüm önerileri istenerek, tünelin sağlam ve enerji üretmeye hazır hale getirilmesi istenmiştir. Tünel doldurularak hizmete alınmış olup, 8 aydır sorunsuz olarak üretim yapılmaktadır.

Topçam Barajında bugüne kadar gerçekleştirilen elektrik üretimi 137 milyon kWh'dır. Topçam Barajının maliyeti yaklaşık 410.000.000 TL'dir. Barajdan yatağa can suyu bırakılmaktadır.

