

7/10070
44.83



T.C.
ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-268 48
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-10070)

GÜNLÜDÜR
04 Ekim 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 30.12.2016 tarihli ve 43452547-120.07-75389 sayılı yazısı.

Batman Milletvekili Sayın Ayşe ACAR BAŞARAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10070 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-10070 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

- Akyürek ve Petrol mahallerinde uygulanan elektrik kesintilerinin sebebi nedir?
- Bahsi geçen mahallerdeki elektrik kesintileri ile ilgili yerel birimlerden bilgi talebiniz olmuş mudur? Elektrik kesintileri ile ilgili veriler nelerdir?
- Elektrik kesintilerinin kentin en önemli sorunlarından biri olmasına ve bu konu ile ilgili sürekli başvuruların yapılmasına rağmen gerekli önlemler neden alınmamıştır?
- Bahsi geçen mahallelerdeki teknik yenilemelerin yapılmamasının yasal bir gerekçesi var mıdır? Varsa nedir?
- Bahsi geçen mahallelerdeki esnafın elektrik kesintilerinden dolayı yaşadığı maddi kayıplar nasıl karşılanacaktır? Konu ile ilgili bir ekonomik tedbiriniz var mıdır?
- Gerekli tedbirleri zamanında almayan Dicle Edaş ve Teiaş ile ilgili bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Konu ile ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'nden (TEİAŞ) alınan bilgiler aşağıda verilmektedir.

Akyürek ve Petrol mahallelerindeki kesintilerin nedeni kış şartlarından dolayı ortaya çıkan ısınma ihtiyacının tüketiciler tarafından elektrikli sobalarla karşılanmasıdır. Bu kullanım usulsüz bir şekilde gerçekleşmekte olup aşırı yüklenmeden dolayı fiderlerin koruyucu envanterleri ile elektriğin otomatik olarak kesilmesine neden olmaktadır. Ancak Akyürek mahallesinde bulunan trafolarla ek çıkış ve bakım çalışmaları yapılarak bölge rahatlatılmıştır. Kurulan ek trafolar ile Petrol mahallesinde trafoların yükü azaltılmıştır. 24 saat hizmet veren Çağrı Merkezine iletilen kesinti ve arıza bildirimlerine 24 saat vardiya düzenine göre çalışan arıza ekipleri tarafından zorlu bölge şartlarına rağmen en kısa sürede müdahale edilmektedir.

Gerekli abone denetim çalışmaları ve hat bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İlçe ve kırsal alanlarda şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yatırımlar devam etmektedir. İl merkezinde ise gelişim gösteren ve ilk yerleşim alanlarımızdan olan mahallelerde ek trafo tesis çalışmaları devam etmekte olup vatandaşlara hizmet sağlanmaktadır. Söz konusu mahallelerde gerekli bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Ek trafo tesisleri ve mevcut trafoların yükünü dengeleme çalışmaları yapılmaktadır.

Batman merkez kırsal ve ilçe muhtarları ile sürekli olarak irtibat sağlanmaktadır. Gerek sahada teknik personel tarafından yapılan çalışmalar gerekse de vatandaş talebi üzerine yapılan incelemeler sonucu uygun olarak görülen talepler yatırım programına sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Ancak bölgede denetim çalışmaları sırasında gerek saha ekiplerine gerekse kurum içerisinde personele saldırı, darp ve kurum hizmet binalarına yönelik baskınlara maruz kalınmaktadır. Söz konusu elektrik kesintilerinden dolayı yaşanan bir maddi kayba ilişkin herhangi bir başvuruya rastlanmamıştır.

Ayrıca Batman il merkezini beslemek üzere TEİAŞ sorumluluğunda bulunan iki adet trafo merkezi bulunmakta olup bu merkezlerdeki dağıtım hitap eden toplam trafo kurulu gücü 475 MVA'dır. Bu trafolardan 2016 yılı içerisinde hiçbir kapasitesinin üzerinde yüklenmemiştir. Ayrıca Batman ilinin arz güvenliğini arttırmak üzere 154/33 kV Batman-3 TM TEİAŞ yatırım programına alınmış olup 2018 yılı sonunda bu merkezin devreye alınması planlanmaktadır.