

7/13924
64.172



T.C.
ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

04 Ekim 2017

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **26704**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-13924)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 08.06.2017 tarihli ve 43452547-120.07-102894 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'nın tarafıma tevcih ettiği 7/13924 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-13924 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



Soru 1:

Artvin ili Yusufeli ilçesi'ne bağlı Demirkent köyünün elektrikleri devamlı kesilmektedir. 7-8 saat süren elektrik kesintileri köyde hayatı durdurmakta, tarım ve hayvancılığı da olumsuz yönde etkilemektedir. Kesintiler sonucunda vatandaşlarımız maddi ve manevi mağduriyetler yaşamaktadır.

Bu bağlamda;

- Demirkent köyünde sık sık elektrik kesilmelerinin sebepleri nelerdir?

Cevap 1:

Demirkent köyünü besleyen elektrik dağıtım trafosuna enerji sağlayan enerji nakil hattında Esenkaya mevkiinde meydana gelen heyelanlar şebekenin belli noktalarda hasar görmesine, iletken kopmalarına direk eğilmelerine ve yıkılmalarına sebep olmuştur. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan doğal afetler sonucu elektrik kesintileri yaşanmıştır. Ancak, Artvin ili Yusufeli ilçesi Demirkent köyüne yönelik yapılan yatırım çalışmaları neticesinde bölgenin alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesinde meydana gelen arızalar ortadan kaldırılmıştır

Sorular 2, 3, 4:

- Köy halkının mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?
- Demirkent elektrik hattına bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?
- Demirkent köyü ne zaman kesintisiz elektriğe kavuşacaktır?

Cevaplar 2, 3, 4:

"Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" (Yönetmelik)'te yer alan;

- (1) Şirketlerin periyodik olarak inceleme ve/veya denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır.
- (2) Bakanlığın gerek gördüğü durumlarda veya başvuru üzerine kapsamı Bakanlık tarafından belirlenen kısmi incelemeler ve denetimler yapılabilir.

hükümleri çerçevesinde bu hususlarda inceleme ve denetimler Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından düzenli olarak yapmaktadır.

Ayrıca, Çoruh EDAŞ'dan yapılan çalışmalar ile ilgili olarak alınan bilgilere göre; Demirkent köyü 1 adet 100 kVA, 2 adet 50 kVA olmak üzere 3 adet elektrik dağıtım trafosundan beslenmektedir. Söz konusu trafolardan Demirkent köyü merkezine elektrik veren 31,5 kV-100 kVA' lık elektrik dağıtım trafosunun yüksek gerilim ve alçak gerilim şebekelerinde 2014 yılı içerisinde detaylı bir tesis yenileme ve ilave tesis çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla birlikte arıza oluşumunu engellemek adına mevcut açık iletkenli havai elektrik dağıtım şebekesi izole havai iletkenli (AER iletken) elektrik dağıtım şebekesi olarak tesis edilmiştir. Özelliğini kaybetmiş ağaç direkler, demir direklerle yenilenmiş ve Demirkent köyü Merkez Mahallesindeki elektrik dağıtım şebekesindeki muhtemel arıza kaynakları ortadan kaldırılmıştır. Demirkent köyü mezra mahallelerine elektrik veren 50 kVA' lık elektrik dağıtım trafosunun yüksek gerilim şebekesine bakım onarım çalışması yapılmıştır.