



13 Şubat 2018
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-5040
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-16636)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 12.10.2017 tarihli ve 43452547-120.07-123985 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman BAYDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği 7/16636 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-16636 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



7/16636 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar:

Önergede yer alan ve Bakanlığımız faaliyet alanına giren hususlara ilişkin Dicle Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgiye göre; Şanlıurfa genelinde 27.031 adet trafodan yaklaşık 14.000 adeti sulama trafosudur. Tüm bölge göz önüne alındığında tarımsal sulamalara ait özel trafo'lardan gelen yoğun arızalar bir çok kez ana hatlara sirayet etmekte ve kesintilere neden olmaktadır. Bu durum yaz dönemlerinde yaşanan kesintilerin ana sebebini oluşturmaktadır. Ancak önergede belirtilen sıklıkla bir kesinti söz konusu değildir. Ayrıca meydana gelen kesintiler, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği hükümlerinde beyan edilen eşik değerlerin altındadır.