



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İhtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

M. Bakan.

Murat BAKAN
İzmir Milletvekili

Bakanlığınızın Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle otomatik söndürme sistemi, öğrenci sayısı 200'den fazla olan yurtlar için zorunlu hale getirilmiş ve ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Eski yönetmeliğe göre, özel yurtlarda yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaqlarını algılayan sensörler ve alarm sisteminin yanı sıra kontenjanı 100 öğrenciden fazla olan kurumlarda otomatik söndürme sisteminin bulunması gerekirken yapılan bu değişiklikle otomatik söndürme sistemi, öğrenci sayısı 200'den fazla olan yurtlar için zorunlu hale getirilmiş, böylece öğrenci sayısı 100-200 arasında olan yurtların, sistemi kurma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da Süleymancılara ait yurttaki yangın faciasında 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmiş, 24 çocuk da yaralanmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan bu olayda çocuklarımızın hayatlarını kaybetmesi ve yaralanmalarının sebebi tarikat yurdunda yangın sisteminin olmaması idi. Bu elim ve vahim olay birçok benzer tarikat/Cemaat yurtlarını da tartışmaya açmıştı. Türkiye'deki bu tartışma güncelliğini korurken, Bakanlığınızın konuyla ilgili önlemleri sıkılaştırılması beklenirken, öğrenci sayısı 100-200 arasında olan yurtların, sistemi kurma zorunluluğu kaldırması kamuoyunda tepkiye neden olmuştur.

Bu bağlamda;

- 1) Bakanlık hangi gerekçeye dayanarak öğrenci sayısı 100-200 arasında olan yurtların yangın sistemi kurma zorunluluğunu kaldırmıştır?
- 2) Yapılan bu yeni düzenlemeden geri dönmeyi ve yangın sistemi kurulma zorunluluğu düzenlemesini yeniden düzenleyerek yurtlarda kalan öğrencilerimizin can güvenliğini temin etmek adına bir aksiyon alacak mısınız?