



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.


Ecz. Özgür ÖZEL
Manisa Milletvekili

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin yeni binası Eylül ayında hizmete girmiştir. 460 yatak kapasiteli hastanenin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle havalandırma ve jeneratörünün çalışma sesinin, gürültü kirliliği yaratması nedeniyle vatandaşları rahatsız ettiği tarafımıza iletilmiştir.

Hastanenin yapımı sırasında iklimlendirme ve havalandırma sisteminin cihaz kümelerinin yerleşim yerlerine bakan tarafa konuşlandırıldığı, başka bir cepheye konuşlandırılmış olması durumunda böyle bir sorunun olmayacağı belirtilmektedir.

Şikayetler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce 10 metrelik yalıtım duvarı yapılacağı sözü verilmesine karşın yalnızca 3 metrelik bir yalıtım duvarı yapıldığı, bunun da şikayeti dindirmede belirtmektedir. Şikayetler üzerine yapılan ses ölçümlerinin ise sistemin tam verimle çalışmadığı bir ana denk getirildiği ve usulüne uygun olarak yapılmadığı kaydedilmektedir.

Özellikle üst katlarda oturan vatandaşlarımızın şikayetlerinin sürdüğü, oluşan gürültü nedeniyle bazı vatandaşların geceleri kulak tıkaçlarıyla uyumak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Sesin şiddeti nedeniyle 200 metrelik bir mesafenin etkilediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda,

1. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki gürültü nedeniyle tarafınıza vatandaşlardan şikayet ulaşmış mıdır? Bu şikayetler üzerine bir işlem yapılmış mıdır?
2. Oluşan gürültü için bir ölçüm yapılmış mıdır? Ölçüm yapıldıysa gürültü kaç desibel ölçülmüştür? Çıkan sonuç gürültü sınırının üzerinde midir?
3. Gürültü kirliliğinin azaltılması ve vatandaşların sorunlarının çözülmesi için nasıl bir çalışma yapılacaktır?