



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Ekim 2019

Sayı :30824082-610 246036
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EKLER:

-Liste (5 Adet- 5 Sayfa)

-Cevap Yazısı (62 Adet, 131 Sayfa)

7/4553 GK 31	7/12308 GK 143
7/6138 GK 59	7/12415 GK 143
7/6140 GK 59	7/12507 GK 143
7/9083 GK 101	7/12724 GK 145
7/9283 GK 101	7/12725 GK 145
7/9569 GK 108	7/12732 GK 145
7/10019 GK 108	7/13099 GK 147
7/10146 GK 119	7/13564 GK 10
7/10156 GK 119	7/13699 GK 10
7/10306 GK 123	7/13831 GK 10
7/10462 GK 123	7/13833 GK 10
7/11504 GK 135	7/14036 GK 11
7/11776 GK 142	7/14037 GK 11
7/11780 GK 142	7/14182 GK 11
7/11849 GK 142	7/14326 GK 11
7/11981 GK 143	7/14327 GK 11

7/14330 GK 11
7/14434 GK 11
7/14645 GK 11
7/15133 GK 11
7/15135 GK 11
7/15237 GK 11
7/15602 GK 12
7/15607 GK 12
7/16172 GK 12
7/16360 GK 12
7/16361 GK 12
7/16441 GK 12
7/16570 GK 12
7/16571 GK 12
7/16579 GK 12
7/16754 GK 12
7/16765 GK 12
7/16769 GK 12
7/17096 GK 12
7/17097 GK 12
7/17098 GK 12
7/17246 GK 12

7/17247 GK 12
7/17843 GK 12
7/18290 GK 12
7/18293 GK 12
7/18429 GK 14
7/18551 GK 15
7/18696 GK 15
7/18221 GK 101

**ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL PEKÖZ'ÜN
TBMM 7/14182 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Basında yer alan haberlere göre; Adana'mın Sarıçam ilçesi (eski) Buruk Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük konteyner kenti olarak 35 binin üzerinde sığınmacıyı barındıran Adana Sarıçam Konaklama Merkezi'nin arıtmasından çıkan atıklar Bolacalı Deresi'ne akmaktadır. İddialara göre; dereye akan atık, dere üzerinde geniş bir atık tabakası oluşturmakta ve çevrede bulunan tarım arazilerini ve insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Bu bağlamda:

- 1) Sarıçam ilçesinde bulunan konaklama merkezinin kapasitesi kaç kişidir? Merkezde şu anda kaç kişi barınmaktadır ve bu kişilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
- 2) Konaklama merkezinin içerisinde bulunan arıtma tesisinin yeterli olmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bunun kampta barınan sığınmacıların sağlığını nasıl etkilemektedir?
- 3) Konaklama merkezinde bulunan arıtma tesisinden tahliye edilen su ve katı atıkların Bolacalı Deresi ve civarında çevre kirliliğine neden olduğu iddiası doğru mudur?
- 4) Söz konusu iddia ile ilgili Bakanlığınızın başlattığı bir araştırma başlatılmış mıdır?

CEVAPLAR

1,2) Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi 30.680 kişi kapasiteli olup; şu ana kadar sığınmacı sayısı 30.000 kişiyi aşmamıştır. Arıtma tesisinin kapasitesi 30.680 kişiye göre dizayn edilmiş olup; arıtma tesisi kampın atıksularını arıtacak kapasitededir.

Bakanlığımızdan yeterlilik almış laboratuvar yetkilileri tarafından, Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz personelleri gözetiminde atık su numunesi alınarak analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda alınan numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki sınır değerleri sağladığı görülmüştür. Bu nedenle sığınmacıların sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

3,4) Kamp alanında oluşan evsel nitelikli atıklar Sarıçam İlçe Belediyesi Başkanlığı tarafından alınmakta olup ITC Düzenli Atık Depolama Alanında bertaraf edilmektedir. Atıksular için her biri 250 m³/gün kapasiteli 15 adet paket arıtma ünitesi (toplam 3750 m³/gün) bulunmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtım ve biyolojik arıtım yapıldıktan sonra yakınından geçen Bolacalı Deresi'ne deşarj edilmektedir. Kurulan AAT için 21.03.2019 tarih ve 13250 sayılı yazı ile proje onay muafiyeti verilmiştir.

Ayrıca, AAT için 10.09.2014 ve 29115 sayılı Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzni başvurusu yapılmış olup; süreç devam etmektedir. Kanalizasyon alt yapısının yapılması için Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır. Cevabi yazısında söz konusu bölgede kanalizasyon alt yapısının bulunmadığı ve gerekli etüt-proje çalışmasına başlandığı belirtilmiştir.

