



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7110472 GK 123

Sayı : 64272063-610-14304  
Konu : Yazılı Soru Önergesi ( 7-10472)


GÜNLÜDÜR  
18-07-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 06.05.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.449490 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer AYCAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/10472 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Fatih DÖNMEZ  
Bakan

Ek :7-10472 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN SEFER  
AYCAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

**DÖNEM**  
**27-2**

**ESAS NO**  
**7-10472**

**Sorular:**

- Türkiye’de son yıllarda doğalgaz kazalarının ( doğalgaz sızıntısı, patlaması, zehirlenmesi...) sayısı nedir?
- Bu olaylarda (doğalgaz sızıntısı, patlaması, zehirlenmesi...) hayatını kaybeden veya yaralanan kişi sayısı nedir?
- Doğalgaz güvenliği ile ilgili genel olarak ne gibi önlemler almış bulunuyorsunuz?
- Oluşan doğalgaz kazaları Bakanlığınız tarafından sorgulanmakta mıdır?
- Son yıllarda oluşan kazaların nedenleri nelerdir?
- Kazalarda gaz dağıtım kuruluşlarının sorumluluğu nedir?
- Gaz dağıtım kuruluşları Bakanlığınız tarafından nasıl denetlenmektedir?
- Oluşabilecek bir olumsuzlukta (doğalgaz sızıntısı, patlaması, zehirlenmesi...) gaz dağıtım kuruluşlarına ne gibi bir yaptırım uygulanmaktadır?

**Cevaplar:**

2018 yılında doğalgaz dağıtım şebekesinde, büyük çoğunlukla izinsiz kazılar sebebiyle vuku bulan kaza sayısı 4, bu kazalardan kaynaklanan yaralanma sayısı 8, kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı 1’dir. Doğalgaz iç tesisatında, büyük çoğunluğunu dağıtım şirketinin onayı olmaksızın yapılan iç tesisat tadilatları nedeniyle yaşanan kaza sayısı 51, bu kazalardan kaynaklanan yaralanma sayısı 147 ve bu kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı 2’dir.

Doğal gaz piyasası mevzuatının gereği olarak; doğal gaz dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesine yönelik olası kaçakların tespiti ve güvenlik ile ilgili konularda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu çerçevede, dağıtım şirketi öncelikle ISO 9001 Kalite Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak dağıtım şebekesini inşa etmektedir.

Ayrıca, doğal gaz dağıtım şirketleri tüketicilerin güvenli doğal gaz kullanabilmelerini teminen düzenli olarak tüketicilerini bilgilendirmektedir.

Doğal gaz dağıtım şebekesinde meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunu; diğer altyapı kuruluşları, inşaat şirketleri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazılar oluşturmaktadır. İç tesisatlardan kaynaklanan kazaların gerekçelerinin başında ise, doğal gaz dağıtım şirketlerinin onayı olmaksızın tüketiciler tarafından gerçekleştirilen onaysız iç tesisat tadilatları gelmektedir.

Doğal gaz ile ilgili olarak gerçekleşen kazalar EPDK tarafından olay bazında incelenmekte ve kazaların nedenleri araştırılarak, kazada kusurlu olan taraflara doğal gaz piyasası mevzuatı kapsamında işlem tesis edilmektedir.