



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/8844
GK -101

Sayı : 64272063-610- 9648
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8844)

GÜNLÜDÜR


02 Mayıs 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.03.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.438299 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8844 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-8844 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-8844

Sorular:

İzmit'in Sanayi Mahallesi yaklaşık 7 bin nüfusa sahiptir. Mahalle sakinleri, mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoların yetersiz olduğundan ve çok sık elektrik kesintisi yaşandığından yakınmakta; sıklıkla geceleri sokaklarının çok karanlık olduğunu, bunun da büyük sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet verdiğini ifade etmektedirler. Sanayi Mahallesi'nde yaşayanlar, buradaki elektrik sıkıntısının bir an önce giderilmesini beklemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

- İzmit Sanayi Mahallesi'nin elektrik ihtiyacını sağlayan trafoların yetersiz olduğu doğru mudur? Mahallenin elektrik ihtiyacı kaç trafo tarafından karşılanmaktadır?
- Mahallede sık yaşanan elektrik kesintilerinden Bakanlığın bilgisi var mıdır?
- Bu kesintilerin trafoların yetersiz olmasından mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı yaşandığı konusunda bölgede herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?
- Mahalledeki elektrik sıkıntısının giderilmesi konusunda Bakanlık tarafından nasıl bir çalışma yapılması düşünülmektedir?
- Mahallenin elektrik ihtiyacını sağlayan trafo sayısının artırılması düşünülmekte midir?

Cevaplar:

Elektrik kesintileri bakım, tesis ve altyapı çalışmaları sebebiyle planlı olarak veya arıza kaynaklı yaşanabilmekte olup bu kesintiler, dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilmekte ayrıca şirketlerin internet sitelerinde yayımlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin mevzuata göre kullanıcılara yeterli, sürekli, kaliteli ve belirtilen gerilim aralığında elektrik enerjisi sunması ve bunun için gerekli yatırımları yapması zorunlu kılınmıştır.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin olarak Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan bilgede;

İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde konutların olduğu bölgeyi besleyen 5 adet trafonun kurulu gücünün kullanıcıların elektrik ihtiyacını karşıladığı,

Bölgede yeraltı yüksek gerilim kablo arızasından kaynaklı kesintilerin giderildiği ve yeraltı şebekesinin yenilendiği,

Kapasitelerinin yeterli olması sebebiyle trafo sayılarının artırılmasına ilişkin şu an için bir çalışma planlanmadığı ifade edilmiştir.