



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

09 Temmuz 2019

Sayı : 30824082/610- 159816
Konu : Yazılı soru önergeleri

.../.../2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EKLER:

- Liste (3 Adet- 3 Sayfa)
- Cevap yazısı (21Adet, 44 Sayfa)





**İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NUN
TBMM 7/7262 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORU VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Muğla ilimize bağlı Yatağan ilçemizde faaliyet gösteren “Yatağan Termik Santrali” il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, ilçe merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta faaliyet göstermektedir. 1.163 metre karelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren santral Türkiye’nin beşinci büyük termik santrali olarak bilinmektedir. Bölgedeki düşük kalorili kömürün işlenmesiyle enerji üretimi alanında faaliyet gösteren santral 1982 yılında faaliyete geçmiştir.

Sağladığı istihdam alanı, ülke ve bölge ekonomisine katkısı elbette önemli olan santralin son yıllarda çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar da göz ardı edilemez. Yatağanlı vatandaşlarımızın, termik santralin kirlettiği havadan ve su kaynaklarına verdiği zarardan dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığı artık bilinen bir gerçektir.

Sağlık sorunlarında yaşanan artış, sonu ölüm ile biten hastalık oranının ortalamasının kat kat üzerinde olması, gözle görülür hava kirliliğinin nefes alıp vermeyi dahi zorlaştırması vatandaşlarımızın mağduriyetinin çoğalmasına sebep olmaktadır?

Buna göre;

- 1) Yatağan’da vatandaşlarımızın nefes almasını dahi zorlaştıran hava kirliliğinin sebepleri nelerdir?
- 2) Vatandaşlarımızın nefes alıp vermesini dahi zorlaştıran ağır kokunun sebeplerinin ortadan kaldırılması için Bakanlığımızın bilgisi dahilinde sürdürülen bir çalışma var mıdır?
- 3) Yatağan ilçemizde, termik santralin sebep olduğu kirliliğe ilişkin Bakanlığımızın bilgisi dahilinde 2018 yılında, Yatağan Termik Santraline yapılan bir denetim var mıdır?
- 4) Böyle bir denetim varsa; Yatağan Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin işletmeye ne gibi yaptırım veya yaptırımlar uygulanmıştır?

CEVAPLAR:

1-Muğla İlinin Yatağan İlçesinde Ege Temiz Hava Merkezi kurulumu kapsamında; Bakanlığımızca hava kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan, toplam 1 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu (HKİİ) bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, hava kirliliği üzerine, bölgenin topoğrafik yapısı, meteorolojik koşullar, sanayinin etkisi, trafik ve ısınma amaçlı yakıt kullanımı etkili olmakla birlikte sebepler değişkenlik gösterebilmektedir.



Hava Kalitesi Ölçüm istasyonundan elde edilen veriler Bakanlığımız tarafından değerlendirilmekte olup, kirliliğin yükselmesi durumunda sebepleri araştırılmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde tedbirler hayata geçirilmektedir.

Diğer taraftan, Yatağan Termik Santralinin toz ve SO2 arıtma ünitelerinin sürekli çalışmakta olduğu tespit edilmiş olup, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafında da, aylık Baca Gazı ve Tozu Emisyon Ölçüm Sonuçları alınmakta ve bu durum Bakanlığımızca sistem üzerinden izlenebilmektedir.

Ayrıca, "Muğla Yatağan Termik Santrali" nin 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (SEÖS) kapsamında, 3 ayrı bacada kirlетici parametre ölçümü yapan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi bulunmaktadır.

2,3- 2018 Yılında Yatağan Termik Santrali ile ilgili 3 denetim gerçekleştirilmiş olup, denetimler periyodik olarak sürdürölmektedir.


Ayrıca, 2018 yılında Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 'ye vatandaşlarımızdan gelen Alo 181 ve Cimer şikayetleri doğrultusunda da zaman zaman denetimler yapılmıştır.

Ancak, ilk tutuşturma fuel- oil ile yapıldığı için ünitelerin devreye girişindeki ilk 5-6 saatlik sürede SO2 arıtma üniteleri devreye alınmamaktadır. SKHKKY Ek 1.7.1. "Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre dışı kalması durumunda, 24 saat içinde normal çalışma şartlarına dönüş sağlanamazsa, işletmeci kapasiteyi düşürür ya da işletmeyi durdurur ya da tesisi düşük kirlilik yayan yakıtlar kullanarak işletir.

İşletmeci her durumda yetkili mercii 48 saat içinde bilgilendirir. Hiç bir durumda 12 aylık bir süreç içinde arıtmasız çalışma süresi 120 saati geçemez." ve Ek 1.7.2. "Yetkili merci enerji talebinin aciliyet göstermesi veya arızanın yaşandığı tesisin yerine, kısıtlı bir süre faaliyet gösterecek olan bir başka tesisin, genel emisyonlarda bir artışa yol açacak olması hallerinde, paragraf (1.7.1) 'de belirtilen süreleri uzatabilir. Ancak, süre uzatımları birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçemez." hükmü gereğince arıtma devre dışı durumları takip edilmektedir.

4-Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş tarafından 07.12.2018 tarih ve 719 sayılı yazıyla İl Müdürlüğümüze sunulan Kasım 2018 e ait Baca Gazı Emisyon raporunda sınır değerlerin aşıldığı görölmüş olup 09.01.2018 tarih ve E.702 sayılı yazımızla Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. baca gazı ve tozu emisyonlarının SKHKKY sınır değerlerinin altına indirilmesi için gerekli bakım, onarım ve yatırımların yapılması, çevre izni sürecinin başlatılarak mevzuatta belirtilen süre sonuna kadar alınması hususunda uyarılmıştır.

Ancak, 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU' nun, Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve E.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenlenen (04/06/2016-6719/25 mad.) 8. maddesi ile "Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi" başlığında yer alan "EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması 31/12/2019 tarihinde sona ermektedir.



Belirtilen bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan; bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Hükmü bulunmaktadır

Bu nedenle, Çevre Mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından ekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir" hükmü gereğince Çevre Mevzuatı açısından, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce; emisyon sınır aşımı ve çevre izni aldığı için Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.' ye idari yaptırım uygulanmamıştır.

