

7/4997



Sayı : 64272063-610- 33710
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-4997)

GÜNLÜDÜR


27 Kasım 2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : TBMM Başkanlığının 09.11.2018 tarihli ve 43452547-120.07-377566 sayılı yazısı.

Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman TUTDERE'in tarafıma tevcih ettiği 7/4997 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.



Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular:

21. Yüzyılın Türkiye'sinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar Köyü'nün Hasanlar mezarında enerji nakil hattı bulunmadığından dolayı burada yaşayan vatandaşlarımız yaşamlarını elektrik olmadan idame ettirmektedirler. Çocukların gaz lambasıyla ders çalıştığı, ikamet edenlerin televizyon, buzdolabı, elektrikli ev eşyalarıyla henüz tanışmadığı Gölbaşı ilçemizin Hamzalar köyünün Hasanlar mezarında elektrik olmayışı burada yaşayan insanların büyük mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda;

-Hamzalar Köyü Hasanlar mezarına bugüne kadar elektrik verilmemiş olmasının sebebi nedir?

-Hamzalar Köyü Hasanlar mezarında yaşayanların elektrik enerjisinden faydalanmaları için yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır?

-Bahsi geçen mezrada elektrik hattı çekilmesiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır?

-Hamzalar Köyü Hasanlar mezarında yaşayan vatandaşlarımızın elektrik enerjisinden faydalanabilmeleri için Enerji Nakil Hattı çekilmesine ilişkin yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır?

Cevaplar:

Hamzalar Köyü Hasanlar mezarında 3 adet mesken bulunmakta olup, EPDK tarafından yayınlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğine göre tarımsal sulama haricinde en az 5 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerektiğinden ilgili mezra elektrik dağıtım tesisi projesi yatırım programına alınamamaktadır.

Ayrıca, Hamzalar köyü Hasanlar mezarı için etüt çalışması yapılmış olup, ilgili mezrada en az 5 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusu yapıldığında yatırım programı kapsamına alınacaktır.