



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/9293
60/01

16 Nisan 2019
GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610- 8824
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-9293)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : TBMM Başkanlığının 14/03/2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.441413 sayılı yazısı

Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl KASAP'ın tarafıma tevcih ettiği 7/9293 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-9293 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ FAZİL
KASAP'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-9293

Soru:

- Kütahya Merkeze bağlı Alayunt, İkizhöyük, Zığra, Ağaçköy, Yenibosna ve Perli Mahallerinde günde 4-5 defa elektrik kesintisi yaşanmakta ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bakanlık olarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

Cevap:

Önergede bahsi geçen bölgelerde oluşan kesintilerin bir kısmı arıza, bir kısmı hat bakım çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Arıza kesintilerine arıza bakım onarım ekiplerince gerekli müdahaleler yapılarak en kısa zamanda kesinti yaşanan yerleşimlere enerji verilmeye çalışılmaktadır. Bahse konu bölgede bulunan 40 km uzunluğundaki hattın, 2019 yılı yatırım kapsamında, OSB trafo merkezi civarına kurulacak olan Dağıtım Merkeziyle olan mesafesi kısaltılarak kesintiler en aza indirilecektir.