




Sayı : 64272063-610- 33163
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-4898)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 05/11/2018 tarihli ve 43452547-120.07-E-374903 sayılı yazısı.

Ağrı Milletvekili Sayın Abdullah KOÇ'un tarafıma tevcih ettiği 7/4898 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-4898 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular:

Yüksek gerilim hatları; oluşturdukları elektromanyetik alanlar ile canlıları oluşu etkilediği gibi emniyet mesafelerinin ihlal edilmesi durumunda can ve mal emniyetini tehlikeye sokmaktadır. Gerek önceden tesis edilmiş hatların altında yapılan inşa edilmesi gerekse yüksek gerilim hatlarının sonradan tesis edilmesi yerleşim alanlarına, yapılara ciddi zarar vermektedir. İletim hatları altındaki yerleşim alanlarında en hafifinde cihazların yanmasına, nemli ve yağışlı havalarda çatı, baca, anten uzantıları yüksek gerilim iletkenlerinden etkilenerek yangın çıkarabilecek kazalara ve ölümlere sebep olabilmektedir. Ayrıca iletim hatları altındaki konutlarda yaşayanlar ve iş yerlerinde çalışanlar sürekli elektromanyetik alan etkisinde kalarak ve hücre deformasyonunun neden olduğu kanser dahil birçok hastalığa sebebiyet verdiği dair çalışmalar vardır.

Seçim bölgem Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Hasankeyf, Hürriyet Mahalleleri ve Yığın Çay Deprem Konutları üzerinden 34,5 kV'luk fiber-2 orta gerilim hattı geçmektedir. Ayrıca 34,5 kV'luk fiber-4 hattı Büyük Ağrı Dağı Mahallesi, Simer ve Ahmedî Hani Mahallelerini etkilemektedir. Diğer taraftan 154 kV'luk yüksek gerilim hattı Iğdır-Doğubayazıt arasındaki Büyük Ağrı ve Hürriyet Mahallelerinden geçmekte aynı şekilde İran-Bazırgan ve Doğubayazıt arasındaki hat ise Hasakeyf ve Hürriyet Mahallelerini etkilemektedir. Ağrı-Doğubayazıt arasındaki yüksek gerilim hattı yine 154 Kv'luk olup Sanayi ve Büyük Ağrı Mahallelerini olumsuz etkilemektedir. TEİAŞ Şaft Sahası şehir merkezine konulmuş her an ciddi olayların oluşmasına sebep olacak vaziyettedir. Yüksek gerilim hatlarına kapılıp yaşamını yitiren ve ağır yaralanan şahıslarımız bulunmaktadır. Ayrıca yıldırım benzeri bir doğal afetin olması durumunda yüksek gerilim hatlarının kopması, direklerin devrilmesi halinde de ciddi kan kaybına neden olacak durumdadır.

Bu bağlamda;

- Yüksek gerilim hatlarının yerleşim yerlerinden geçmesi yürürlükteki yönetmeliğe uygun mudur? Uygun değil ise Bakanlık olarak sorumluluğu olan kuruma tedbir uygulanmış mıdır?
- Orta ve yüksek gerilim hattından dolayı yaşanan mağduriyetler ile ilgili sorumluluğu olanlar hakkında Bakanlığınızın herhangi bir tahkikatı olmuş mudur?
- Doğubayazıt İlçesinde orta ve yüksek gerilim hattından kaynaklı bu güne kadar kaç olay yaşanmıştır? Bu olaylarda yaşanan can ve mal kaybı ne kadardır?
- Bakanlık olarak orta ve yüksek gerilim hatlarından dolayı başka olayların yaşanmaması adına ne gibi tedbirler almayı planlıyorsunuz?
- Yüksek gerilim hatlarının yerleşim yerinde olması nedeniyle ortaya çıkabilecek olan can ve mal kaybının önlenmesi için ne zaman yerleşim yerlerinin dışına alınması düşünülmektedir?

Cevaplar:

Yüksek gerilim enerji iletim hatları Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin (EKAT) 44. Maddesinde belirtilen yatay ve düşey emniyet mesafeleri dikkate alınarak tesis edilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik'te belirtilen elektrik ve manyetik alan değerlerini sağlamaktadır. Bahsi geçen bölgede yüksek gerilim hattından kaynaklı herhangi bir olay yaşanmamakla birlikte, enerji iletim hatları, genellikle yerleşim yerleri oluşmadan önce mevzuatına, fennine ve tekniğine bağlı kalınarak tesis edilmiştir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü bakım ekipleri tarafından yılda en az 3 kez hat kontrolleri yapılmakta olup, varsa sorunlar en kısa sürede giderilmektedir.