

7/3988

6K 19



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 54045643-610-1 - 1038
Konu : Yazılı Soru Önergesi

25.12/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.10.2018 tarihli ve 43452547-120.07-365625 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'e ait 7/3988 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/3988 (2 sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ GÜRER'E AİT 7/3988 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapım çalışmaları tamamlanan Handeresi Göleti'nin, 19.03.2018 tarihi itibarıyla Geçici Kabul işlemleri yapılmıştır. Gölete ait vanalar, göletin yapımı sırasında standartlara uygun olarak üretilmiş, DSİ teknik şartnamelerine uygun olarak testleri gerçekleştirilmiş ve montajlarının yapılması sağlanmıştır. Geçici Kabul işlemleri sırasında da çalışıp çalışmadıkları, Kabul Heyeti nezaretinde tekrar yerinde kontrol edilmiştir. Ancak Geçici Kabul ile Kesin Kabul tarihleri arasında yüklenici firmanın halen yapım sorumluluğunun devam ettiği sürede, 06.09.2018 tarihinde yerinde yapılan inceleme neticesinde; Handeresi Göleti'ne ait vana odasının ehil olmayan kişilerce kullanılmaya çalışıldığı ve bu nedenle 500 mm çapındaki kelebek vananın (emniyet vanası) tam sızdırmazlık sağlaması gerekirken sızdırmazlık sağlamadığı, işletme vanası olarak kullanılan 2 adet 450x450 mm karesel sürgülü vananın hidrolik tertibatlarının çalışmadığı, borulu şebeke için takılan karesel vananın tam kapanmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler sonucunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Kesin Kabul ile ilgili 44. Maddesi uyarınca, işin Geçici Kabul ile Kesin Kabulleri arasında iş kapsamında bulunan sürekli bakımların yüklenici tarafından yapılması ve işin Kesin Kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikliklerin giderilmesi hükmü gereği, iş yerinde bulunan dipsavak kelebek vanasının tam sızdırmazlık sağlayabilmesi amacıyla bakım ve onarımlarının yapılması, bakım onarım ile tam sızdırmazlık sağlanamıyor ise yenisi ile değiştirilmesi, bakım onarım ya da değişim işlemi gerçekleştirilirken vananın yerinden çıkarılması gerekiyorsa göletin kontrollü olarak olası taşkın, can ve mal kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde boşaltılması, işletme vanası olarak kullanılan karesel sürgülü vanaların hidrolik tertibatlarının bakım onarım ile çalışır duruma getirilmesi, bakım onarım ile çalışır duruma getirilemiyor ise yenisi ile değiştirilmesi kararına varılmıştır.

Vana üreticisi firma tarafından yapılan inceleme neticesinde, kelebek vananın tamir edilemeyeceği tespit edilmiş ve yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle de emniyet vanası olarak kullanılan kelebek vana gölet rezervuarı boşaltılmadan sökülemeyeceği için, Kesin Kabule kadar göletin su tutup tutmadığını kontrol etmek amacıyla biriktirilmiş olan su, can ve mal kayıplarına sebep vermeyecek şekilde kontrollü olarak belli bir kota kadar boşaltılmıştır. Konu DSİ tarafından takip edilmektedir.

Niğde İli sınırları içerisinde daha önce Handeresi Göleti'nde yaşanan vana arızasına benzer bir olay şu ana kadar yaşanmamıştır.

Niğde İlinde 24.10.2018 tarihi itibarı ile DSİ tarafından yapılmış ve hizmete sunulmuş 5 adet baraj ve 5 adet gölet bulunmaktadır. DSİ sorumluluk alanında yer alan baraj ve göletlerin, her yıl sonu muayene işlemleri rutin olarak yapılmaktadır. Son beş yılda yapılan muayeneler neticesinde, 1993 yılında işletmeye alınan Murtaza Barajı'nda 2015 yılında yapılan muayene sonucunda; baraj dipsavak vana odasında bulunan vanaların kullanım ömrünü tamamladığı, sulamada aksama olmaması ve suyu kullanan çiftçilerin mağduriyet yaşamaması, ayrıca vanaların görevini yapmaması halinde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla, vatandaşların sulama sezonunda mağduriyet yaşamaması için 2016 yılının sulama

[Handwritten signature]



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

sezonu bitiminde 331.550 TL (KDV hariç) bedel ile yenilenmesi işlemi yapılmıştır. Bahsi geçen yenileme işlemi, sulama sezonu sonunda yapıldığı için barajda hiçbir su kaybı yaşanmamıştır. 1944 yılında işletmeye alınan Gebere Barajı'nda ise 147.548 TL (KDV hariç) bedelle enerji nakil hattında yenileme çalışmaları yapılmış olup, bu çalışmalar sırasında da söz konusu barajda hiçbir su kaybı yaşanmamıştır.

[Handwritten signature]