



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

13-02-2019

7/689
GK6

GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610-3623
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-6894)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.12.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.405269 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali ÖZTUNÇ'Un tarafıma tevcih ettiği 7/6894 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-6894 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ
ÖZTUNÇ'UN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-6894

Sorular:

Kahramanmaraş Elbistan İlçesinin Yeşilyurt Mahallesinde kar nedeniyle kopan elektrik telinin kaldırılma düşmesi ve karla kaplı elektrik telini fark etmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi İlker Bayrı tele basması sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ambulans gelmesine rağmen yerlerin ıslak olması ve AKEDAŞ'ın tüm aramalara rağmen elektrik akımını 1,5 saat sonra kesmesi ilkyardım ekiplerinin müdahale edememesine neden olmuş, 1,5 saat can çekişen genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde insan hayatının değeri maalesef bu kadar.

Buna istinaden;

- Vatandaşların akımı kesilmesi için AKEDAŞ yetkililerini ısrarla aramalarına rağmen neden elektrik akımının kesilmesi 1,5 saat sürmüştür.
- İnsan hayatı bu kadar mı değersiz, bu genç evladımızın hayatının kaybetmesinde kurumunuzun bir ihmali olduğunu düşünüyor musunuz?
- Bu olayda ihmali bulunan kişiler hakkında bir soruşturma açacak mısınız?
- AKEDAŞ yüksek gerilim hatlarının bakım ve onarımı ne kadar sıklıkta olmaktadır?

Cevaplar:

Önergede yer alan hususlar için AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden alınan bilgiler aşağıda verilmiştir:

12.12.2018 tarihinde müessif olayın olduğu 19:00 - 21:31 saatleri arasında yoğun kar yağışına bağlı olarak Elbistan İlçesinin merkez mahallelerinde iletkenlerin buzlanması ile kopmalar meydana gelmiş olup 2,5 saat içerisinde 406 adet arıza ihbarı gelmiş, bu ihbarlardan 57 tanesi iletken kopması ihbarı olup ekipler öncelikle bunlara yoğunlaşmıştır. Olayın meydana geldiği tel kopması AG (Alçak Gerilim) seviyesinde olup burayı besleyen ana hatta da (Göz Fideri ENH) 19:26 - 19:42 saatleri arasında arıza meydana gelmiş olup olayın yaşandığı hat enerjisiz kalmıştır.

16:00 - 24:00 vardiyasında normal şartlarda 4 ekip çalışırken bu dönemde arızalara müdahale edebilmek için ekip sayısı 9'a çıkarılmıştır.

Bu olayda kopan iletkenlerin kar üzerine düşmüş olması koruma tesisatının görev yapmamasına sebep olmuştur.

Ayrıca; olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma süreci devam etmektedir.

Bakım ve onarım çalışmaları en geç 2 yılda bir yapılmakta olup, bu bölgedeki hatların bakımı ise 2018 Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır.