



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR
25 Mart 2020


Sayı : 64272063-610- 8675
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-25551)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04/03/2020 tarihli ve 43452547-120.07-624824 sayılı yazınız.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/25551 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek : 7-25551 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)





**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ
GÜRER'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27-3

ESAS NO
7/25551

Sorular:

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için; topraklama tesislerinin projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi, topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelerinin ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda yapılması, günümüzde enerji kesintisi yapılmadan topraklama direnci ölçüm cihazlarının araştırılarak sisteme dahil edilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu kapsamda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nde gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmış mıdır?
- Hali hazırda durum nedir?

Cevaplar:

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nde elektrik tesislerinin topraklama ölçümlerine yer verilerek tesislerin işletme dönemindeki muayene, ölçme ve denetleme periyotları düzenlenmiştir.

Ayrıca, hali hazırda enerji kesintisi yapılmadan topraklama ölçümlerinin yapılabilmesi mümkün olmayıp elektrik tesislerinin niteliği dikkate alınarak uygun uluslararası teknik standartların karşılanması halinde konu kapsamında ilgili mevzuatın revize edilebileceği değerlendirilmektedir.