



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-8678
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-25980)

GÜNLÜDÜR
25 Mart 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06/03/2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.629340 sayılı yazınız.

Tunceli Milletvekili Sayın Alican ÖNLÜ'nün tarafıma tevcih ettiği 7/25980 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek : 7-25980 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)





**TUNCELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİCAN ÖNLÜ'NÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27-3

ESAS NO
7-25980

Sorular:

30 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Dersim Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel döneminde; Atatürk Mahallesi Tunceli-Elazığ yolu boyunca, Cumhuriyet Mahallesi yol ayrımı kavşağı, Mameki köprüsü, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet caddesi, Tunceli Cemevi yolu, Atıl Üzelgün caddesi, Ali Haydar Vezirlioğlu caddeleri boyunca eski sokak aydınlatma direkleri kaldırılmış, ana yola karşılıklı bazen 2 bazense 3'er sıralı halde ledli sokak aydınlatma direkleri konmuştur. Vural elektrik şirketinin monte ettiği bu ledli sokak aydınlatma direklerinin sayısı 500 civarındadır. Bu direklerin her birinde en az 200 küçük led ampul bulunmaktadır.

İlimiz sokaklarına monte edilen bu aydınlatma direkleri her geçen gün ciddi arızalar çıkarmakta ve bozulmaktadır. Onarım çalışmaları yetersiz kalmakta, birçok direk hali hazırda çalışmamaktadır.

Bu bağlamda;

- İlimiz de belirttiğimiz cadde ve sokaklara Vural elektrik tarafından monte edilen ledli aydınlatma direği sayısı kaç adettir?
- İlimiz cadde ve sokaklarına monte edilen bu elektrik direklerinin toplam maliyeti ne kadardır? Bu maliyet hangi kurum veya kuruluşun bütçesinden karşılanmıştır?
- 2018'den günümüze bu aydınlatma direklerinin yaktığı enerji miktarı ne kadardır? Önceki aydınlatma direkleri ile kıyaslandığında tüketilen enerji miktarı daha az mıdır yoksa daha fazladır?
- Bu aydınlatma direklerinin bakım ve onarımlarına takıldığı günden bu güne kadar ne kadar para harcanmıştır?
- Sürekli arıza veren bu aydınlatma direklerinin bakım, onarım, değişim ücreti hangi kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır?
- Tunceli Valisi Tuncay Sonel döneminde yapılan bu aydınlatma direklerinin bakım, onarım ve değişim ücretlerinin Dersim halkının elektrik faturalarına yansıtıldığı iddiaları doğru mudur?

Cevaplar:

Söz konusu güzergâhlarda 585 adet aydınlatma direği bulunmaktadır. Bahsi geçen genel aydınlatma tesislerinin ilk yatırımı Tunceli Belediyesi tarafından yapılmış olup, 30.12.2018 tarihinde bölge dağıtım şirketi Fırat EDAŞ tarafından devralındığından ilk yatırımın maliyetine ilişkin Bakanlığımızın bir bilgisi bulunmamaktadır.

2018 yılında söz konusu güzergâhta direk başına düşen elektrik tüketim miktarı ortalama 3.656 kWh iken, söz konusu değer 2019 yılında direk başına ortalama 1.208 kWh'e gerilemiştir.

Genel aydınlatma tesislerinin işletme-bakım sorumluluğu ilgili elektrik dağıtım şirketine ait olup, söz konusu tesislerin devrinin gerçekleştiği 30.12.2018 tarihinden itibaren bahse konu tesis için ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından 27.000 TL harcama yapılmıştır.

Genel aydınlatma tesisleri bakım-onarım maliyetlerinin abone gruplarının faturalarına yansıtılması gibi bir durum söz konusu değildir.