

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim.



Ahmet AKIN

Balıkesir Milletvekili

1 Ocak 2020 tarihinde, kamuoyuna “2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır” açıklamasında bulundunuz.

İzin verilen üç termik santral olan Yeniköy ve Kemerköy ile 18 Mart Çan Termik Santrallerinin baca gazı kükürt oksit filtrelerinin mevcut olduğu ancak 08.06.2019'da yürürlüğe giren sınır değerleri karşılamadığı, bunun için yatırım yapılmakta olduğu işletmeci şirket tarafından bildirilmişti. İyileştirme yatırımının henüz tamamlanmadığı bilinmektedir. Yine bu santrallerin baca gazı azot oksit azaltma sistemi veya filtresinin olmadığı bu konuda iyileştirme yatırımlarının devam ettiği ve henüz tamamlanmadığı da bilinmektedir. Yine İzin verilen 18 Mart Çan Termik Santralinin baca gazı azot oksit azaltma sistemi veya filtresinin olmadığı bilinmektedir.

Geçici faaliyet belgesi verilen dört termik santralden Yatağan Termik Santralinin baca gazı kükürt oksit filtrelerinin mevcut olduğu ancak 08.06.2019'da yürürlüğe giren sınır değerleri karşılamadığı, bunun için 2018 yılında iyileştirici yatırım kararı alındığı ancak daha sonra mali nedenlerle devam edilemediği bilinmektedir. Bu santralin baca gazı azot oksit azaltma sistemi veya filtresinin olmadığı da bilinmektedir. Ayrıca bu dört santralden **Orhaneli Termik Santrali, Afşin B Termik Santrali ile Çayırhan Termik Santrallerinin** baca gazı kükürt oksit filtrelerinin mevcut olduğu ancak 08.06.2019'da yürürlüğe giren sınır değerleri karşılamadığı bilindiği gibi baca gazı azot oksit azaltma sistemi veya filtresinin olmadığı, bu

23241

santrallerde baca gazı toz ve kükürt oksit filtrelerinin iyileştirilmesi yatırımlarına henüz başlanılmadığı ve azot oksit azaltma konusunda önlem alındığı yönünde bilgi olmadığı bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

- 1- Baca gazı toz ve kükürt oksit filtreleri 08.06.2019'da yürürlüğe giren sınır değerleri karşılıyor mu?
- 2- Her bir santralde şu anda ölçülen toz, kükürtdioksit ve azotoksit salım (emisyon) değerleri nedir?
- 3- Çevre izni verilen 3 santralde çevre koruyucu yatırımlar henüz tamamlanmadığına göre, santraller güncel salım sınır değerlerini sağlamıyorsa, çalıştırılmalarına nasıl ve neden izin verilmiştir?
- 4- Geçici faaliyet izin belgesi verilen santrallerde baca gazı toz ve kükürt oksit filtrelerinin iyileştirilmesi yatırımlarına henüz başlanılmadığına ve azot oksit azaltma konusunda önlem alındığı yönünde bilgi olmadığına ve bu yatırımların tamamlanması birkaç sene sürdüğüne göre, bu santraller güncel salım sınır değerlerini sağlamıyorsa, 6 ay geçerli geçici faaliyet belgesi nasıl verilmiştir? Bu santrallerin çalıştırılmalarına nasıl ve neden izin verilmiştir?
- 5- Kısmi olarak durdurulan Soma B Termik Santrali herhangi bir çevre koruyucu yatırım yapılmaması ve yasal gereksinimleri karşılamamasına rağmen kış aylarında nasıl çalıştırılacaktır? Bu santralden konutların ısıtılması için yararlanıldığı bilinmektedir. Bu konuda önceden niçin önlem alınmamıştır?