



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 48998
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

25 Şubat 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mustafa KURUM
Bakan

7/22622 } G.K.73
7/22702 - 7/22703 }
7/22705 - 7/22707 }
7/23336 - 7/23339 } G.K.83
7/23343 }
7/23346 }
7/23352 - 7/23354 }
7/23358 - 7/23359 }

EK:

-Liste (9 Adet- 9 Sayfa)

-Cevap Yazısı (68 Adet, 116 Sayfa)

7/23552 - 7/23554 } G.K.86
7/23775 } G.K.91
7/23782 }
7/22855 - 7/22857 } G.K.76
7/22859 }
7/22999 - 7/23001 } G.K.77
7/23004 }
7/23090 - 7/23091 }
7/23094 }
7/7669 - 7/7673 } G.K.84
7/7675 - 7/7676 }
7/15624 } G.K.12
7/15627 }
7/16443 }
7/16454 - 7/16457 }
7/17975 - 7/17978 }
7/17093 - 7/17094 }
7/19075 } G.K.21
7/21062 } G.K.43
7/21840 } G.K.59
7/23226 - 7/23229 } G.K.81

7/21537 } G.K.50
7/21546 }
7/22281 - 7/22282 } G.K.64
7/14328 } G.K.11
7/15370 }
7/11848 } G.K.142
7/18821 } G.K.18
7/13832 } G.K.10
7/22461 } G.K.68
7/22463 }

SAMSUN MİLLETVEKİLİ
SAYIN NESLİHAN HANCIOĞLU'NUN
TBMM 7/21546 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

7/21546 GK 50

SORULAR

Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. AŞ tarafından planlanan "Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali (27 MWe/96, 12 MWt) projesi hakkında Samsun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) 26 Temmuz 2019 tarihinde "Çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir" kararı verilmiştir.

Bu projede tesise kabul edilmesi planlanan atık EWC kodları, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Listesinde;

02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

02 01 Tarım, Bahçivanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 03 Bitki dokusu atıkları (1) (8)

02 01 07 Ormancılık atıkları (1) (8)

03 AHŞAP İŞLEME VE KÂĞIT, KARTON, KÂĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8)

03 03 Kâğıt Hamuru, Kâğıt ve Kâğıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8)

20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)

20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap (1) (8)

şeklinde tanımlıdır.

Proje Tanıtım Dosyasında (Syf 17) da ifade edildiği üzere bu tip atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde Atık Yönetimi Yönetmeliği 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendine göre atık olarak değerlendirilmez, Biyokütle olarak değerlendirilir.

TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğu belgelenemeyen atıkların yakılacağı tesisler için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı ve fizibilite raporlarına Bakanlık onayı alındıktan sonra, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlanması gerekmektedir.

1. Söz konusu tesis için bu prosedür uygulanmış mıdır?
2. Bu prosedür uygulanmadı ise; Samsun Valiliğince Biyokütle olarak ifade edilen atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğuna dair bir belge olmadan mı değerlendirme yapılarak "ÇED gerekli değildir kararı verilmiştir."

CEVAPLAR

1. Oltan Ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. tarafından Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Eğercili Mahallesi, Tapuda Kayıtlı F37-D-02-A Pafta, 108, 109, 110, 111 Nolu Parseller ile F37-A-02-B Pafta, 662, 703 Nolu Parseller üzerinde "Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali (27 MWe / 96,12 MWt)" projesi elektrik üretmek amacıyla planlanmış olup, 19/07/2019 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Kurulması planlanan tesise, öncelikle herhangi bir işleme tabi tutulmamış bahçe atığı olan ve kereste sektöründe değerlendirilemeyen ağaç kökleri (çam, kızıl ağaç, kavak vb.), ince dallar, kesim ve budama artıkları, fındık kabuğu, fındık zürufu, pirinç çeltik kavuzu, hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan çeltik sapı, mısır sapı gibi tarım ve ormancılıktan kaynaklanan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yer almayan Biyokütle ile Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olup TS EN ISO 17225 standart serisine uygun Biyokütle olarak belgelenen hammaddeler yakıt olarak kabul edilecektir.

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4'deki Atık Listesi dipnot (1)'de; "Bu atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, bu Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendine göre atık olarak değerlendirilmez, Biyokütle olarak değerlendirilir. Biyokütle yakacak olan tesisler için hava emisyonu konulu Çevre İzni alınır." hükmü yer almaktadır.

Tesise yakacak hammaddesi olarak Proje Tanıtım Dosyası sayfa 17'deki Tablo.4- Tesise Kabul Edilebilecek Atıklar ve Kodları tablosundaki atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4'deki Atık Listesi dipnot (1)'de belirtilen şartlara sahip olmaları halinde, yani bu atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, yukarıda da belirtildiği gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği Yönetmelik EK-4'deki Atık Listesi dipnot (1)'e göre atık olarak değerlendirilemeyeceği, aksine BİYOKÜTLE olarak değerlendirileceği için tesise Biyokütle olarak kabul edilebilecektir.

Özetle; TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olmayan atıklar biyokütle olarak değerlendirilemeyeceği için tesise kabul edilmeyecektir.

Biyokütle Enerji Santrali'ne, Biyokütle niteliğinde olmayan hammaddeler yakıt olarak kabul edilmeyeceği için tesis ÇED Yönetmeliği kapsamında "Enerji Santrali" olarak değerlendirilmiş, "Atık Yakma Tesisi" olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmamıştır. Dolayısıyla Mahalli Çevre Kurulu kararı ve fizibilite raporlarına Bakanlığımızdan onay alınmadan ÇED sürecine başlanmıştır.

2. Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Gerekli Değildir kararının temel dayanağıdır. Dolayısıyla içeriğinde yazılı olan taahhütler faaliyet sahibini bağlayıcı yönde önem arz etmektedir. ÇED Gerekli Değildir kararı verilen projeye ait Proje Tanıtım Dosyası aynı zamanda bir taahhütler bütünüdür.

Faaliyete başlamadan önce, ÇED sürecinin başlangıcında, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından; ÇED Yönetmeliği Ek-IV'e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile birlikte Valiliğe sunulmaktadır. Proje Tanıtım Dosyasında yazılı olan taahhütlere aykırı bir uygulamada 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilmektedir. Dolayısıyla faaliyet sahipleri Proje Tanıtım Dosyasında yazılı olan taahhütler dışına çıkılmadan faaliyet göstermekle yükümlüdürler.

Projeye ilişkin hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında, kurulması planlanan tesiste hangi Biyokütlelerin yakılacağı tablo halinde verilmiştir. Proje için inşaat aşaması geçilip işletme aşamasına gelindiği zaman, yani tesis elektrik üretmek üzere çalışmaya hazır olduğunda, tesise getirilen hammaddelerin TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, tesise Biyokütle olarak kabul edilebilecektir. Bu işlem serisi yapılmadan tesise Biyokütle kabul edilmeyeceği gibi, analiz sonuçları standart değerleri sağlamayan yakacak hammaddeleri de kabul edilmeyecektir. Tüm bu hususlar Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt altına alınmıştır.

Tesise getirilen hammaddelerin TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğu ile ilgili analizler tesis inşaat aşamasını geçip işletme aşamasına geldiği anda yapılacak olup, TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olmayan hammaddeler tesise kabul edilmeyecektir. Proje Tanıtım Dosyası faaliyete başlamadan önce, ÇED sürecinin başlangıcında hazırlanmış ve incelenip değerlendirilerek 19/07/2019 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.