



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/24675 G.K.104

7/25094-7/25096 G.K.10

7/25533-7/25538 G.K.116

7/26779

7/26781-7/26782 } G.K.13

7/26784

7/24844 G.K.105

.../.../2020

Sayı :30824082-610 / E. 95433

Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

30 Nisan 2020

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/25815

7/25817-7/25822 } G.K.1

7/25968-7/25969 G.K.11


Murat Kurum
Bakan

7/26236 - 7/26238 G.K.122

7/26391 - 7/26394 G.K.126

7/26920 - 7/26921 G.K.135

7/27172 G.K.139

7/21764 G.K.59

7/25727 - 7/25731 G.K.116

7/26228 - 7/26234 G.K.122

7/26634 - 7/26635 G.K.133

7/26786 - 7/26787 G.K.134

7/27035 G.K.136

7/25098 G.K.107

7/25409 G.K.111

7/26105 - 7/26106 G.K.120

7/25404 } G.K.111

7/25406 }

7/25829 - 7/25831 G.K.117

7/25963 - 7/25964 G.K.118

EK:

-Liste (6 Adet- 7 Sayfa)

-Cevap Yazısı (79 Adet, 159 Sayfa)

7/26388 - 7/26389 G.K.126

7/26629 - 7/26632 G.K.133

7/26923 - 7/26924 G.K.135

7/27266 G.K.140

7/27811

7/24951 - 7/24952 G.K.107

7/26520 } G.K.129

7/26522 }

7/27168 - 7/27170 G.K.139

SAMSUN MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL ZEYBEK'İN
TBMM 7/26105 SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Samsun'da içme suyundaki kötü koku insanlarımızı rahatsız ederken, hayvanlarında pis koku taşıyan suyu içmedikleri ve suyun bazı günler çamurlu akmaktadır. Asli görevleri halkımıza sağlıklı su içirmek olan SASKİ görevlileri konuyu mevsim geçişlerine bağlamaktadır.

1-Samsun içme suyu şebekesindeki kokunun nedeni nedir?

2-Şebekeye su verilirken arıtmadan geçiyor mu?

3-Günlük olarak içme suyu şebekesindeki suyun analizleri yapılmakta mıdır? İçme suyu şebekesinden dağıtımı yapılan suyun sağlıklı olduğuna inanıyor musunuz?

4-Çamurlu ve kötü koku taşıyan suyu Samsun halkına kullandırmaya devam edecek misiniz? Yoksa gerekli önlemleri ne zaman alacak ve halkımıza sağlıklı suyu ulaştıracak mısınız?

CEVAPLAR


Önerge ile ilgili olarak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

1-Samsun ili Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine içme ve kullanma suyu temin edilen Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesis'i'ne ham su taşıyan isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi ünitelerinde periyodik olarak yapılması zaruri olan bakım ve temizlik çalışmalarının 21.02.2020 tarihinde yapıldığı, uzun zaman zarfında söz konusu ünitelerin boru, duvar ve tabanlarındaki çeperlerde biriken organik birikimlerin temizlenmesinden dolayı suyun estetik kalitesinde (tat, koku vb.) 3 ila 4 günlük zaman zarfında değişiklik yaşandığı, bahse konu bakım ve temizlik sürecinde içme suyu kalitesinin kontrol ve denetimi için belediye ekipleri tarafından gerek tesis, gerekse şebeke hattından numuneler alınmak suretiyle Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan içme suyu laboratuvarında gerekli analizlerin yapıldığı, söz konusu analiz sonuçlarına göre şehre verilen içme suyunda, kimyasal ve bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmediği, koku probleminin, arıtma tesisindeki bakım ve temizlik işlemlerinin yapıldığı 3 ila 4 günlük süreç sonunda tamamen ortadan kalktığı, bu süreçte halk sağlığını tehdit edecek ve risk oluşturacak içme suyunun hiçbir şekilde şehre verilmediği,

Hali hazırda belediye ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı halk sağlığı ekipleri birlikte numuneler alarak karşılıklı olarak içme suyu kalitesinin kontrol ve denetiminin yürütüldüğü, bu kapsamda yapılan analiz sonuçları, halka arz edilen suların İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösterdiği,

2-Şehre su temin eden Çakmak Barajı'ndan gelen ham suyun, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak şebekeye verildiği,

3-Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak şebekeye verilen içme ve kullanma suyunun kalitesi, arıtma tesisinde yer alan ve TÜRKAK tarafından akredite olan laboratuvarında 24 saat süreyle gerek kimyasal gerekse mikrobiyolojik yönden analizleri yapılmak suretiyle kontrol edildiği,



Laboratuvarın kalite standartlarını yükseltmek ve daha iyi hizmet üretebilmek amacıyla 2012 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre TÜRKAİ (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını almaya hak kazandıđı,

Şehre verilen içme suyunun temizliđi ve standartlara uygunluđunu takip ve denetlemek için teknik ekiplerin, merkez ve ilçelerde haftanın 7 günü çalışmalarına devam ettiđi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliđe göre içme suyu şebekesinden Su ve Kanalizasyon personeli tarafından düzenli olarak her gün içme suyu numunelerinin alındıđı, şehre verilen içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve TS 266'ya uygun olduđu,

Bunun yanı sıra İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, denetleyici kurum olan İl Sağlık Müdürlüđu tarafından da şehir şebekesinin deđişik noktalarından numunelerin alınarak şebekenin sürekli izlendiđi ve denetlendiđi,

4-Koku probleminin arıtma tesisinde yapılan bakım ve temizlik işlemleri sürecinde geçici süreyle meydana geldiđi, belde halkına standartlara uygun su temin edildiđi, hali hazırda su kalite parametrelerinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmadıđı belirtilmektedir.

