



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07-704662
Konu : Soru Önergesi

03.09.2020

Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU
Kocaeli Milletvekili

İlgi : 28.07.2020 tarihli ve 7/32415 esas numaralı yazılı soru önergeniz.

TBMM'de koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Süreyya Sadı BILGIÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru Cevabı (1 sayfa)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

EK

CEVAPLAR:

Cevap 1 ve 2.- TBMM'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Covid-19 salgını başladıktan hemen sonra klima santralleri yüzde yüz taze hava ile çalıştırmaya başlanmış olup filtre değişimleri sıklaştırılmıştır. Split klima, fan-coil ve VRF gibi iç hava üfleyicilerinin temizlik ve bakım periyotları kısaltılmıştır. Meclis Hastanesi için polikliniklere ayrı dış hekimliklerine ayrı olmak üzere virüs öldürücü hava temizleme cihazları alınmıştır. Genel kullanımdaki manuel lavabo bataryaları fotoselli bataryalar ile değiştirilmiştir.

Cevap 3 ve 4.- Pandemi sürecinde 29.07.2020 tarihi itibarıyla TBMM Kampüsü içinde hizmet veren Meclis Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda toplam 64 pozitif vaka tespit edilmiştir. PCR testi pozitif olan vakaların 7'si milletvekili, 57'si personel şeklindedir. Pozitif vakaların 5'i pandemi hastanelerinde tedavi görmekte olup, yatan hasta durumunda tedavileri devam etmektedir. Diğer hastalara, genel durumları iyi olduğu için evde izolasyon önerilmiştir.