



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/22556

Sayı : 44697349-610.01/2429
Konu : Gaziantep Milletvekili
Sayın Bayram YILMAZKAYA'nın
yazılı soru önergesi

09-01-2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 24.12.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.584471 sayılı yazınız.

Gaziantep Milletvekili Sayın Bayram YILMAZKAYA'nın 7/22556 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 20 92

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

Internet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

H.YILDIZ

Şef

Bağlı/İlgili/İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN BAYRAM YILMAZKAYA’NIN
7/22556 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Gaziantep Havalimanı Paralel Taksiyolu'nda mahallinde yapılan incelemelerde paralel taksiyolu'nun durumu incelenerek oturma, çatlama, yıpranma ve beton kaplamada oluşan kopmaların geçmiş yıllara göre artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Bu noktadan sonra yapımı devam etmekte olan Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ve Apron yapımı işi ile entegre olacak şekilde ele alınması gereken taksiyolu tadilatı işi tekrar gündeme gelmiştir. Yeni aprona bağlanması elzem olan paralel taksiyolu'nun beton kaplamasının 20 yıllık ekonomik ömrünü tamamlaması da göz önünde bulundurularak beton kaplamanın sökülmesine, kesitinin güçlendirilmesine, profilinin yükseltilmesine, eğimlerinin yeniden düzenlenmesine, ilave bağlantı taksiyolu yapılmasına ve paralel taksiyolu genişliğinin 45 metreye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu sebepler göz önüne alındığında lokal onarımların bu ihtiyaçları karşılamayacağı ve kapsamlı bir tadilat çalışmasının yapılmasının gerekliliği anlaşılmıştır.

Buna göre, yatırım programında 90.000.000 TL (2019 yılı rakamlarıyla) proje bedeli ile yer alan işin ihalesi 10.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır.

Ayrıca, yapımı devam etmekte olan Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ve Apron yapımı işi kapsamında yapılan dolgu imalatlarında, Bakanlığımızca uygunluğuna onay verilen 0-400 kaya dolgu malzemesi kullanılmakta olup dolgu malzemeleri imalatları sürekli olarak test ve deneylere tabi tutularak kontrolleri sağlanmaktadır.

