



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 22/04/2021 10:25
Sayı: E-120.07-
GID 0811817
SOF

21.04.2021

Sayı : E-54045643-610-1184487

Konu : Soru Önergesi (7/42236)

7/42236 Gk 11'

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.03.2021 tarihli ve 43452547-120.07-790346 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Aydın ÖZER'e ait 7/42236 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/42236 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 3DEBD002-3703-4A1C-9334-1A3186DA2985

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AYDIN ÖZER'E AİT 7/42236 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Karacaören Barajı 2 hamsu kaynağına ait 2010-2021 yılları arasındaki su analiz sonuçları, “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” eklerinde verilen parametreler yönünden incelenmiş olup, inşa edilecek konvansiyonel arıtma tesisi ile tüm parametrelerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki standart değerlere uygun hale getirilebileceği belirlenmiştir.

Söz konusu proje 2017 yılında iptal edilmemiş olup, yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı işe ait sözleşme feshedilmiştir. Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri işinin ihale süreci devam etmektedir.

Karacaören-2 Barajı suyunun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” uyarınca içilebilir seviyeye getirebilmek amacıyla, ileri oksidasyon ve adsorpsiyon yöntemlerinin kullanıldığı konvansiyonel arıtma tesisi tasarlanmıştır. Mevcut hamsu kalitesi verilerine göre ilk aşamada inşaatı öngörülen arıtma tesisi kapsamında; havalandırma, ozonlama, koagülasyon-flokülasyon, çöktürme, filtrasyon ve klorlama üniteleri ile oksidasyon ve ön dezenfeksiyon için ozonlama, koagülant olarak $FeCl_3$, pH ayarlama amacıyla NaOH ve H_2SO_4 ve adsorpsiyon amacıyla da toz aktif karbon kullanımı tasarlanmıştır. Öngörülen su kalitesinden daha fazla kirlilik olması halinde daha sonra inşası yapılmak üzere, son ozonlama ve granül aktif karbon filtrelerine ait uygulama projeleri de hazırlanmıştır.

Karacaören 2 Barajı suları tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

İçmesuyu temin çalışmaları su kalitesi, su ihtiyacı ve mevcut su kapasitesi/kaynak yeterliliği gibi birçok unsur göz önünde bulundurularak, çok yönlü olarak yürütülmektedir. Hamsu kaynağı Karacaören 2 Barajı olan içmesuyu arıtma tesisinin inşaatı tamamlandıktan sonra arıtma tesisinde arıtılacak su, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ekinde verilen parametrelerin standart değerlerini sağlayacaktır.