



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-6101926859

Konu :Yazılı Soru Önergeleri


07 Ekim 2021

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste (8 Adet, 12 Sayfa)

-Cevap Yazısı (151 Adet, 272 Sayfa)

7/45091 GK 155	7/48610	7/49539	7/48305
7/45262 GK 160	7/48741	7/45259 GK 160	7/48306
7/46631 GK 174	7/48860	7/45344 GK 163	7/48307
7/48296	7/49056	7/46295 GK 171	7/48409
7/48298	7/49057	7/46883 GK 177	7/48412
7/48299	7/49060	7/46885 GK 177	7/48413
7/48541	7/49061	7/47436 GK 2	7/48612
7/48542	7/49155	7/47438 GK 2	7/48613
7/48609	7/49212	7/47684	7/48740
		7/47991	7/48911
		7/48304	



**İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN NECİP NASIR'IN
TBMM 7/47438 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

19-20 Haziran günlerinde Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Menderes ilçelerinde musluk sularından ciddi bir koku geldiği ve renk değişimi olduğu yönünde şikayetler olmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU bu şikayetler üzerine ilk açıklamasında bir sorunun olmadığını belirterek endişe edilmemesi gerektiği yönünde açıklamada bulunmuştur. İlerleyen saatlerde İZSU bahsedilen ilçelerin büyük bir bölümünde suları keserek klorlama aşamasında teknik bir arızanın meydana geldiğini ve bu durumun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin olmayacağını duyurmuştur.

Ancak ilerleyen saatlerde bu 4 ilçede şebeke de bulunan sular değişik noktalardan tahliye edilmeye başlanmış, tahliye yöntemi olarak ise suların vahşi bir yöntem olarak caddelere ve sokaklara deşarj edilmiştir.

Bu ilçelerden çok sayıda vatandaşımız şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaşarak hastanelere başvurmıştır.

İnsan sağlığını etkileyen, büyük felaketlere sebep olabilecek bu kadar önemli bir sorunun basite indirgeyerek geçiştirilmeye çalışılmasını kabul etmek mümkün değildir.

Bu bağlamda;

- 1- Sorun tam olarak nedir?
- 2- Kulandan suyun insan sağlığına bir zararı var mı?
- 3- Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu açıklamaya göre İnsan sağlığına bir zararı olmadığı söylenmiştir, İnsan sağlığına zararı yok ise neden binlerce m³ su caddelere sokaklara deşarj edilmiştir? Madem bu su kullanılmaz ise vatandaşa neden kullandırılmıştır? Bunlardan hangisi doğrudur?
- 4- Tahliye edilen su miktarı kaç m³ ve parasal değeri ne kadardır?
- 5- Sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatıldı mı?
- 6- İzmir içme suyu arıtma tesisi, içme suyu standartlarına göre yeterli arıtmayı sağlayacak ekipman ve malzemeye sahip midir?
- 7- İzmir'in içme suyu şebekesi insan sağlığını tehlikeye düşürmeyecek, çağın gereklerine uygun bir alt yapıya sahip midir?
- 8- İzmir' deki şebekedeki kayıp kaçak oranı ne kadardır?



CEVAPLAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

- 1- 20.06.2021 tarihinde 01.00-04.00 saatleri arasında Görece'de bulunan Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi klorlama ünitesinde oluşan kısmi bir teknik arıza nedeniyle suyun kokusunu etkileyen ancak, sağlık yönünden zarar içermeyen bir durum olduğu,
- 2- Kullanılan su dezenfeksiyon işleminden geçtiği, sağlık açısından herhangi bir tehlike içermediği, 20-21 Haziran 2021 tarihlerinde sudan etkilenen bölgelerden alınan numunelerin analizinin yapıldığı,
- 3- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce bahse konu suyun, insan sağlığına zararlı olmadığı yönündeki açıklamasının, bölgenin çeşitli noktalarından alınmış mikrobiyolojik ve kimyasal numunelerle teyit edilen bir açıklama olduğu, bununla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde hastaneye başvuran vatandaşlarda su kullanımı sebebiyle toksik veya enfeksiyon tanısı taşıyan herhangi bir vaka tespitinin bugüne kadar bildirilmediği,

Suyun şebekeden tahliye edilmesinin sebebinin, sağlığa zararlı olduğundan değil vatandaşların suyun kokusunda olan değişimden olumsuz etkilenmemesi, problemin hızlı çözümü ile arıtmadan gelen kokusuz suyun direkt vatandaşlara verilmesinin sağlanması olduğu,

Bununla birlikte içme suyu şebekelerinde zaman zaman su tahliyelerinin (arıza, bakım, onarım vb. nedenlerle) su idarelerince yapıldığı, bu nedenle içme suyu arıtma tesisleri ve su şebekelerinde tahliye sistemleri bulunduğu, koku şikâyetinin gelmesi ile Gazimir ilçesinde ilçeyi besleyen pompa istasyonunun devre dışı bırakıldığı, içme suyu şebekesinin tahliye edildiği, daha sonra şebekeye su verilmesinin sağlandığı, diğer bölgelerde ise uygun noktalardan tahliye yapıldığı,

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün önceliğinin abonelere sağlıklı su temin etmek olduğu, Gördes Barajından alınan suyu şehir içinde dağıtan, Gördes Barajı arıtılmış su isale hattının (Kavaklıdere-Buca arası) yeni yapılmasına bağlı olarak bulanıklık şikâyetini gidermek amacıyla 06.01.2021-01.02.2021 tarihleri arasında 276.114 metre küp arıtılmış su boruların iç temizliğinin yapılması için tahliye edildiği,



- 4- Gaziemir, Buca ve Karabağlar ilçelerinde kokudan etkilenen bölgelerde tahliye edilen su miktarının 7.000 metreküp olduğu, tahliye edilen suyun büyük bölümünün şehir içindeki yangın hidratlarından tanker ve kombine araçlarla alındığı, kamu yararı gözetilerek park ve bahçelerin sulanması amacıyla kullanıldığı,
- 5- Sorumlular hakkında idari soruşturma yürütüldüğü,
- 6- Konvansiyonel arıtma yapma kabiliyeti olan Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisinin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uygun su arıtımı yapacak ekip ve ekipmana sahip olduğu,
- 7- İzmir ilinin içme suyu sisteminde; ana isale hatlarının ön gerilmeli beton boru, çelik boru ve DF (Ductil Font) borulardan oluştuğu, dağıtım hatlarının ise DF ve PE100 borulardan oluştuğu, abone servis bağlantılarında PE100 boru kullanıldığı, bu boruların tamamının Dünya ve Avrupa standartlarında içme suyu boruları olduğu, içme suyuna uygunluk belgelerine sahip olduğu,
- 8- İzmir ili metropol alanında bulunan merkez 11 ilçede (Karabağlar, Konak, Bayraklı, Gaziemir, Buca, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe) 2020 yılı su kayıp kaçak oranının % 28,56 olduğu belirtilmiştir.