



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/49068

GÜNLÜDÜR

07 Ekim 2021

Sayı : 64272063-610-83167


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/49068)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.08.2021 tarihli ve E-43452547-120.07-0855537 sayılı yazınız.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali ÖZTUNÇ'un tarafıma tevcih ettiği 7/49068 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ
ÖZTUNÇ'UN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/49068

Muğla ili Milas ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle termik santrallerin, kömür sahalarının, kömür stok alanlarının ve bölgenin güvenliği için işletmecisi şirket ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; yanıcı ve patlama riski olan maddelere ilişkin gerekli önlemler vaktinde alınarak, minimum seviyede bulundurulmuş makine yağı varillerinin tamamı ile diğer parlayıcı malzemeler yangın öncesinde sahadan tahliye edilerek güvenli alanlara taşınmış, hidrojen tankları boşaltılarak hidrojen üretimi de durdurulmuştur.

Yangının santraller ve kömür stok alanına erişimini engellenecek şekilde koruma bantları oluşturulmuştur. Mevcut kömür stokları ivedilikle azaltılarak yangın riski geçene kadar hem kömür hem de elektrik üretimi yapılmamıştır. Ayrıca yangın sırasında mevcut yangın algılama ve söndürme sistemi başarılı bir şekilde çalışmış ve herhangi bir tehlike oluşmasının önüne geçilmiştir.

Stok alanında veya maden sahasında bulunan kömür yangında kolayca tutuşabilecek, alevli şekilde yanabilecek veya daha büyük bir yangına sebebiyet verebilecek nitelikte bir kömür olmamasına rağmen kömür stok alanlarında yangına karşı kullanmak üzere hazır bulundurulmuş özel köpüklerle muhtemel bir kömür yangını kolaylıkla söndürebilecek şekilde tedbirler alınmıştır.

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde yangın nedeniyle etkilenebilecek nitelikte asbestli herhangi bir malzeme bulunmamaktadır.

Açık ocak kömür sahalarındaki üstü açık kömür varlıklarının en yakın orman varlığına yaklaşık 500-600 metre mesafede olup, herhangi bir yangın riski bulunmamaktadır.

Yeniköy Termik Santralindeki kömür stok sahasında şu an 100.000 ton kömür stoku bulunmaktadır.

Ulusal elektrik şebekemize bağlı santrallerin herhangi birinin yangın, arıza vb. durumlarda servis dışı kalması durumunda elektrik arz güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi alınmalıdır.