



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Petrol ve Doğal Gaz Sektörü Grup Başkanlığı

7/36102
6K 44

Sayı : 64272063-610- 52054
Konu : Yazılı Soru Önergesi(7-36102)


GÜNLÜDÜR
0 9 Mart 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.738396 sayılı yazınız.

Mersin Milletvekili Sayın Zeki Hakan SIDALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/36102 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-36102 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ HAKAN
SIDALI'NIN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/36102

Sorular:

27 Ekim 2020 tarihinde Mersin ili Anamur ilçesi Karaağa, Anıtlı ve Uçarı Mahallelerinde 200 hektar alanda etkili olan ve 11 saat boyunca söndürülemeyen büyük bir orman yangını çıkmıştır. Yangın kapsamında özellikle Uçarı Mahallesinde ağır maddi zararlar yaşanmıştır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde yangına tahta elektrik dağıtım hatlarından çıkan kıvılcımların neden olduğu ileri sürülmektedir. İYİ Parti olarak yangın bölgesinde yaptığımız incelemelerde Uçarı Mahallesinde daha önce de birkaç kez aynı gerekçeyle yangın çıktığı, sorunun mahalle muhtarı tarafından Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketine birkaç kez dilekçe ile bildirildiği ancak sorunun bugüne kadar çözüme kavuşturulmayarak elektrik dağıtım hattının onarım ve bakım işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında;

-Kamuoyunda yangına tahta elektrik dağıtım direklerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu iddia edilmektedir. Anamur'da yaşanan yangında Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nin kusuru var mıdır? Bakanlığınızın bu konudaki resmi görüşü nedir?

-Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi elektrik dağıtım hattının onarım ve bakım işlemlerini en son hangi tarihte ve ne oranda gerçekleştirmiştir?

-Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi daha önce Uçarı Mahallesinde çıkan yangınlara ilişkin ne gibi düzenleyici tedbirler almıştır?

-Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi Uçarı Mahallesi'nin dilekçelerine niçin dönüş yapmamıştır?

-Bakanlığınız Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketine Uçarı Mahallesindeki ihmallerinden dolayı soruşturma açacak mıdır?

-2020 yılında ülkemizde yaşanan orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerinin kusur sorumluluğu var mıdır? Bakanlığınızın bu konudaki resmi görüşü nedir?

-Bakanlığınızın 2020 yılında Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınları ile tahta elektrik direklerinde yaşanan aksaklıklar arasında bir ilişki olup olmadığına dair bilimsel bir görüşü var mıdır? Bakanlığınız bu konuda bir araştırma yapmış mıdır?

-Mersin ilimizin sahip olduğu elektrik dağıtım hattının ne kadarlık kısmı orman alanları içerisinde geçmektedir?

-Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketinin işletmeye başladığı günden bugüne kadar Mersin'in orman alanları içerisinde geçen elektrik dağıtım hattının ne kadarlık kısmı toprak altına alınmıştır?

-Anamur ilçemizin sahip olduğu elektrik dağıtım hattının ne kadarlık kısmı orman alanları içerisinde geçmektedir?

-Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketinin işletmeye başladığı günden bugüne kadar Anamur'un orman alanları içerisinde geçen elektrik dağıtım hattının ne kadarlık kısmı toprak altına alınmıştır?

-Bakanlığınız elektrik dağıtım hatlarının toprak altına alınması konusunda Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketini kaç kez denetlemiştir? Yapılan denetlemeler kapsamında ilgili şirkete kaç kez uyarı ya da ceza işlemi uygulamıştır?

-Bakanlığınız orman alanlarındaki elektrik dağıtım hatlarının toprak altına alınması ile ilgili özel olarak Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketine yazılı bir bildirimde bulunmuş mudur? Önümüzdeki günlerde bakanlığınız ilgili şirkete karşı bu konuda bir adım atacak mıdır?

-Ormanlık alanlarda tahta elektrik dağıtım direkleri kullanımından vazgeçilmesi ya da elektrik dağıtım hattının yer altına alınması kapsamında bakanlığınız başta Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi olmak



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ HAKAN
SIDALI'NIN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/36102

üzere ülkemiz genelinde faaliyet yürüten elektrik dağıtım şirketleri ile bir görüşme yapmış mıdır ya da yapacak mıdır?

Cevaplar:

Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (Toroslar EDAŞ) tarafından, elektrik dağıtım hattının onarım ve bakımı en son 04.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmalarda direk değişimi, iletken değişimi, sehim alınması, izolatör değişimi, ağaç budama gibi arıza oluşmasını engelleyici işlemler yapılmış ve oluşabilecek yangınlara karşı önleyici bakım faaliyetleri yapılmaya devam edilmektedir.

Önergede Bahsi geçen dilekçelerin hangileri olduğu tespit edilememiş olup, dilekçe kayıt numarası, başvuran kişilerin T.C. kimlik numarası ya da iletişim bilgisinden herhangi birinin ilgili şirkete iletilmesi halinde; yapılan iş ve işlemler, bu başvurulara verilmiş olan cevaplar detaylı şekilde izah edilecektir. Ayrıca, Mersin ili Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nden ilgili şirkete gelen tüm dilekçelere cevap verilmiş ve taleplerin tamamı dikkate alınarak gerekli yatırım ve bakım onarım çalışmaları programlanmıştır.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmektedir. İcra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderilmektedir. Söz konusu raporlar 6446 sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılmış olan ikincil mevzuat kapsamında incelenmekte ve mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında 6446 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Mersin ilindeki elektrik dağıtım hatlarının %6,2'si; Anamur ilçesindeki elektrik dağıtım hatlarının %5,6'sı ormanlık alanlardan geçmektedir.

Kırsal bölgelerin doğal yapısı gereği orman, dağ, köprü, demiryolu, nehir ve vadi geçişleri gibi fiziksel geçişi zor olan yerlerde dağıtım şebekelerinin havai olarak tesis edilmesi tüm dünyada tercih edilen bir uygulama olup, ilgili bölgede yeraltı kablolu elektrik şebekesi yapılması fiziki olarak mümkün olmamakla birlikte fayda maliyet açısından da uygun değildir.