



7/35780 Gk 36

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GÜNLÜDÜR
04-01-2021

Sayı : 64272063-610- 42724
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/35780)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.733147 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/35780 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 sayfa)

Belge Doğrulama Kodu : OIJWSVXS

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA
03122126420
03122225760

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Bilgi için: Hasan ALBAYRAK
Tekniker
Telefon No: (312) 212 64 20-
7352





**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ
TÜRKKAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/35780

Sorular:

Başiskele ilçesi Kullar Vezirçiftliği mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde elektrikler sürekli kesilmekte, sanayi sitesi esnafı SEDAŞ'ı aradığında karşılarında muhatap bulamamaktan yakınmaktadır. Elektrik ihtiyacını karşılayan trafoların yetersiz ve tellerin eski olması nedeniyle çok sık sürekli elektrik kesintisi meydana geldiği Sanayi Sitesi esnafı tarafından dile getirilmektedir. Kullar Vezirçiftliği mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı, burada yaşanan elektrik sıkıntısının bir an önce giderilmesini beklemektedir.

- Kullar Vezirçiftliği mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde sık yaşanan elektrik kesintilerinden Bakanlığın bilgisi var mıdır?
- Kesintiler nedeniyle SEDAŞ'ı arayan esnaf, neden muhatap bulamamaktan yakınmaktadır, bu konuda hizmet verilmemekte midir?
- Sanayi sitesinde yaşanan sık elektrik kesintilerinin nereden kaynaklandığı konusunda herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?
- Kullar Vezirçiftliği mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafının elektrik ihtiyacını sağlayan trafoların yetersiz olduğu doğru mudur?
- Esnafın elektrik sıkıntısının giderilmesi konusunda Bakanlık tarafından nasıl bir çalışma yapılması düşünülmektedir?
- Elektrik ihtiyacını sağlayan tellerin eski olması sebebiyle, trafoların yenilenip, sayılarının artırılması düşünülmekte midir?

Cevaplar:

Dağıtım şebekesinde oluşan kesintiler; "Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği" gereğince ilgili dağıtım şirketi tarafından düzenli olarak ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar EPDK'ya bildirilmektedir.

Kesintiler nedeniyle dağıtım şirketini arayan tüketiciler; sosyal medya ve bilişim kanalları üzerinden iletişim sağlayabilmektedir.

Ayrıca; elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımızca verilen yetkiye dayanarak TEDAŞ tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte olup, elektrik dağıtım şirketleri tarafından mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılması halinde ilgili tüzel kişi hakkında gerekli işlemler gecikmeden başlatılmaktadır.

Bahse konu bölgede; 2020 yılı içerisinde, şebeke manevraları, kuş çarpılmaları, geçici arızalar vb. durumlardan kaynaklanan 57 adet bildirimsiz kesinti ile periyodik bakım-onarım ve yatırım çalışmaları nedeni ile 3 adet bildirimli kesinti yaşanmış olup, bu bölgede SEDAŞ tarafından son olarak 2019 yılı aralık ayında yapılan trafo ilavesi ile birlikte toplamda 3.450 kVA gücünde 9 adet dağıtım trafosu bulunmaktadır. Ayrıca, SEDAŞ'ın 2021 yılı yatırım programında bölgeye 1 adet ilave trafo tesisi yapımı planlanmaktadır.