



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/50940
GK.12

GÜNLÜDÜR

02 Kasım 2021

Sayı : 64272063-610-87430


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-50940)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 22.09.2021 tarihli ve 877040 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Sayın Cavit ARI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/50940 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-50940 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN CAVİT ARI'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/50940

Elektrik piyasasında bağlantı taleplerine ilişkin işlemler 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak yayımlanan alt mevzuatlardaki esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda; Enerji Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 10/A maddesinin altıncı fıkrasında; “*Meskün mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergâhına göre uzaklığı iki km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş ve uzaklığı beş km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az on kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için iki yüz metre olarak uygulanır.*” hükmü yer almakta olup, bağlantı taleplerinin karşılanabilmesi için mezkûr madde hükmündeki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu bölgeye yönelik herhangi bir bağlantı talebi başvurusunun bulunmadığı tespit edilmiş olup, muhataplarca mevzuatta öngörülen şartların sağlanması ve bağlantı talebinde bulunulması halinde ilgili elektrik dağıtım şirketince gerekli işlemler tesis edilecektir.