



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/51905 GK-17

7/52108 GK-17

GÜNLÜDÜR
29 Aralık 2021

Sayı : 64272063-610-97767

Konu : Yazılı Soru Önergeleri (2 Adet)


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 04.10.2021 tarihli ve E-43452547-210.07-0887205 sayılı yazınız.

b) 04.10.2021 tarihli ve E-43452547-210.07-0887210 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/51945 ve 7/52108 esas numaralı yazılı soru önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: Önergelerin Cevapları (1 Sayfa)



**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN YAZILI SORU
ÖNERGELERİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/51945,
7/52108

7/51945 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin Cevapları:

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak https://www.sedas.com/tr-tr/Bilgi_Danisma/Pages/KaliteGostergeleri.aspx internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, İnönü Caddesi, Çınarlı Camii Mevkiinin, 2021 yılı ilk 10 ayında meydana gelen tüm elektrik kesintileri incelendiğinde, bölgede önleyici ve koruyucu bakım onarım kapsamında bildirimli 15 saat, havai hat arızaları, hava muhalefetleri ve 3. şahısların vermiş olduğu zarar kaynaklı bildirimsiz 24 saat olmak üzere toplamda 39 saat kesinti yaşanmış olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte ilgili dağıtım şirketinin yatırım programı kapsamında, 2022 yılı içerisinde yaklaşık maliyeti 1.500.000 TL olan İnönü Caddesi, Çınarlı Camii Trafo Deplasesi ve Alternatif Besleme projesi yapılması planlanmakta olup, planlanan bu yatırım projesi ile bölgedeki kesintilerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

7/52108 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin Cevapları:

İlgili elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve ilçelere göre dağılımları aylık olarak <https://www.vedas.com.tr/tedarik-surekliligi-TR.html> internet adresinde yayımlanmakta olup, bu bilgiler aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) aylık olarak bildirilmektedir. Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşturulmaktadır. Meydana gelen elektrik kesintilerine yapılan önleyici ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile anında müdahale edilmekte, faaliyet alanındaki elektrik tesislerine yönelik periyodik arıza önleyici bakım programları uygulanmaktadır.

Bahse konu iddiaya ilişkin söz konusu bölgede 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından trafo ve hatlarda bakım çalışmaları yapılmış olup, yine aynı ay içerisinde meydana gelen tüm elektrik kesintileri incelendiğinde, 4 adet elektrik kesinti gerçekleştiği ve toplam 1 saat 24 dakika sürdüğü, bu kesintilerin ise hiç birinin 05.00-07.00 saatleri arasında gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

Lisanslarında belirtilen bölgede dağıtım hizmeti veren elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlığımız tarafından verilen yetkiye dayanarak TEDAŞ tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında periyodik olarak denetlenmekte, icra edilen denetimler neticesinde tanzim edilen inceleme ve denetim raporları da gereği için EPDK'ya gönderilmektedir. Söz konusu raporların 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri sabit görülen elektrik dağıtım şirketleri hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.