



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/50178
GK 12

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063--86252

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-50178)


26-10-2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.09.2021 tarihli ve 871914 sayılı yazınız.

Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman TUTDERE'nin tarafıma tevcih ettiği 7/50178 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-50178 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDURRAHMAN
TUTDERE'NİN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/50178

Adıyaman ili merkezinde 154 kV gerilim seviyesinde toplam 4 adet enerji iletim hattı bulunmakta olup, bu hatların tamamı Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirtilen güvenli yaklaşım mesafesi şartlarını sağlamaktadır.

Yüksek gerilim hatlarının proje ve tesis çalışmaları 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. İletim hatlarının elektrik ve manyetik alan değerleri, "İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik" ile belirlenen limit değerlere uygun şekilde tesis edilmekte olup, çevreye ve insan sağlığına tehlike oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

Bahse konu cemevi, 154 kV Adıyaman-Kahta Enerji İletim Hattı güzergahında yer almakta olup, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2021 yılı yatırım programında yer alan Gözebaşı Trafo Merkezi İrtibat Hatları Projesinin tamamlanmasına müteakip söz konusu elektrik iletim hattının şehir merkezinden tamamen kaldırılması planlanmaktadır.