



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/37357 Gk 61

19-01-2021

GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610- 44854  
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/37357)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10.12.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.750369 sayılı yazınız.

Giresun Milletvekili Sayın Necati TİĞLİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/37357 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Fatih DÖNMEZ  
Bakan

Ek: 7/37357 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)





**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN NECATİ TİĞLİ'NİN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

**DÖNEM**  
27/4

**ESAS NO**  
7/37357

**Sorular:**

Elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde yer alan görev ve sorumluklarına ilişkin mevzuata aykırı faaliyette bulunmaları halinde gerekli yaptırımların uygulandığı ve vatandaşların EPDK'nın internet sitesi ve CİMER üzerinden başvurularını kolaylıkla EPDK'ya ve Bakanlığa ulaştırabildiği ifade edilmektedir.

Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkema Beldesine bağlı Şıhlar Mahallesi elektrik trafosu ve hatların yetersizliği, bakımsızlığı nedeniyle gerilim düşümü sorunu yaşadığı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yıllardır bu mağduriyetlerinin giderilmediği ifade edilmektedir.

Özellikle bahar ve yaz mevsiminde nüfusu artan yörede tarım ve hayvancılık yapılmakta süt sağma makinesi, yayık ,buzdolabı, ısıtıcı, termosifon gibi elektronik eşyaların ve iç tesisatlarının şebekede yetersizlik gerilim düşümü sebebiyle zarar gördüğü belirtilmektedir. Gerilim düşümü sebebiyle elektrik aboneli olan yöre sakinleri bu faaliyetleri ve gündelik yaşamları için jeneratör kullanmak durumunda kalmaktadır. Trabzon TEDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen saha ve etüt çalışması neticesinde elektrik voltaj değeri 220 olması gerekirken 88 olduğu belirlenmiştir. Bölgede yaşanan gerilim düşümü sorununun çözümü için ilave dağıtım trafosu tesis edilerek, alçak gerilim tesislerinin iyileştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, Giresun Valiliğine konuya ilişkin çelişkili, eksik, yetersiz, yanıltıcı cevaplar vererek geçiştirdiği görülmektedir. 3 yıllık süre zarfında konuya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ve Cimer üzerinden onlarca talep şikayet ve başvuru yapılmasına rağmen sonuç alınamamıştır. İlgili dağıtım şirketi denetleyici kurumlara kimi zaman bölgenin tapusuz yayla/mera niteliğinde elektrik aboneliği olmadan kullanım olan bölge olduğu, elektrik aboneliği bulunan yapılar için faz ilavesi ve bakım çalışmalarının yapıldığı beyanında bulunmuş, 2020 yatırım programında söz konusu bölgede yenileme ve ilave trafo tesis işi bulunmadığını belirtmiştir. Geline son aşamada ise Şıhlar Mahallesi faz ilavesi ve bakım çalışmalarının yapıldığı ifade edilmesine rağmen halen yapılmadığı görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak;

- Şıhlar Mahallesi ilave dağıtım trafosu tesis edilmesi ve alçak gerilim tesislerinin iyileştirilmesi saha etüt ve projelendirme çalışması yapılmış mıdır?
- İlgili dağıtım şirketi tarafından 2020 yılı yatırım faaliyetleri kapsamında bahsi geçen elektrik dağıtım şebekesi ihalesinin yapıldığı ifade edilmesine rağmen neden yenilenmemiştir? 2020 yılında ihale işi yapılmasına rağmen işi yapmayan Aksa şirketine bu sebeple herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?
- Elektrik şebekesinin yatırım programına alınarak yenilenmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için daha kaç yıl geçmesi gerekmektedir?

**Cevaplar:**

Bölgedeki dağıtım şirketi; Giresun ili Dereli İlçesi Yavuzkema Beldesi Şıhlar Mahallesi Susuz yaylasındaki gerilim düşümünün çözümüne yönelik olarak enerji nakil hattı güzergâhı ve ilave trafo yerinin saha etüt ve projelendirme çalışmalarının yapıldığını, hazırlanan proje kapsamında; yaklaşık 2,5 km uzunluğunda enerji nakil hattı ve ilave 50 kVA dağıtım trafosu tesis edileceğini;



**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN NECATİ TİĞLİ'NİN  
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

**DÖNEM**  
**27/4**

**ESAS NO**  
**7/37357**

Yenilenmesi talep edilen elektrik dağıtım şebekesinin, 2020 yılı yatırım faaliyetleri kapsamında ihalesinin yapıldığını, yeni yapılacak dağıtım tesislerinin ormanlık alana isabet eden kısımları için orman izin dosyalarının hazırlandığını, ilgili kurumların orman izin dosya kontrollerinin devam ettiğini, gerekli izin işlemlerinin ikmal edilmesinin akabinde 2021 Nisan-Mayıs döneminde tesis çalışmalarına başlanılarak yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını,

İfade etmiştir.