



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/50663 GK12

GÜNLÜDÜR

26-10-2021

Sayı : 64272063--86254

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-50663)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14.09.2021 tarihli ve 875300 sayılı yazınız.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/50663 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-50663 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ
GÜRER'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/50663

“Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarında ise 5 yılda bir periyodik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Niğde ili, Ulukışla ilçesi, Karacaören köyü için Karacaören Enerji Nakil Hattı ve Alçak Gerilim Şebeke Yenileme Projesi 2020 yılında tamamlanmış olup, bölgede elektrik enerjisine erişim hususunda yaşanan bir herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Bununla birlikte kamera sistemlerine yönelik enerji taleplerinin değerlendirilebilmesi için “Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği” hükümleri gereği talep sahiplerinin İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Emniyet Birimlerinden alınmış izin belgesi ile ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuru yapması gerekmektedir. Bu çerçevede Karacaören köyü içerisinde bulunan kamera sistemleri için ilgili elektrik dağıtım şirketine herhangi bir enerji talebi başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.