



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/38539  
Q4 75

Sayı : 64272063-610- 76084  
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/38539)


GÜNLÜDÜR  
25 Ağustos 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 31/12/2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.760818 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/38539 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Fatih DÖNMEZ  
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 sayfa)



**Sorular:**

- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik hattının alt yapı yeterliliği ne durumdadır? Bakanlığınızca Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik altyapısının iyileştirilmesi veya yenilenmesine yönelik herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır?
- Sanayi bölgesine verilen elektriğin gücü ne kadardır? İş bu elektriğin gücü sanayi bölgesindeki fabrikaların ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?
- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintileri hangi sıklıkla gerçekleşmektedir ve gerçekleşen elektrik kesintilerinin sebepleri nelerdir?
- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerden yaşanan elektrik kesintilerine yönelik 2020 yılında toplam kaç adet şikâyet/ihbar gelmiştir?
- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı işletmelerin yaşamış olduğu mağduriyetler nasıl giderilecektir? Firmaların üretiminde veya işleyişinde aksaklıklar meydana gelmemesi amacıyla Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma mevcut mudur? Şayet mevcut ise hangi çalışmalar yapılmaktadır ve hangi aşamada?

**Cevaplar:**

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Kısım, 2. Kısım, İlave Alan Batı ve İlave Alan Doğu olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. 1. Kısım inşaat ve elektrik altyapı işleri tamamlanmış olup, ayrıca mevcut trafo merkezine ek trafo bağlantısı yapmak suretiyle iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Diğer kısımlara ilişkin ise inşaat altyapı ve üstyapı işleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uhdesinde devam etmektedir.

Şanlıurfa OSB'ye TEİAŞ'a ait 100 MW'lık 2 adet trafo enerji sağlamakta olup, faaliyette olan firmalar tarafından enerji ve güç karşılama ihtiyacı yönünden herhangi bir sorun bildirilmemiştir.

Yaşanan elektrik kesintileri; izinsiz kazı çalışmaları sırasında iş makinelerinin sebep olduğu arızalar ile firmalara ait trafolarda meydana gelen arızalardan kaynaklanmakta olup, 2020 yılında 10 adet elektrik kesintisi gerçekleşmiştir.

Elektrik altyapısının tahkimine yönelik ilave yatırım çalışmaları devam etmektedir.