



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 22/10/2021 09:54
Sayı: E-120.07-
GID 0900062
501

7/46843
G.K.176

Sayı : E-54045643-610-2698633
Konu : Soru Önergesi (7/46843)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/08/2021 tarihli ve 43452547-120.07-0860688 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'a ait 7/46843 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/46843) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F7A913DE-798B-4E0E-9AB9-474A62D7277C

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nazire YÜREKLİ

YÜKSEL

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDIR'A AİT 7/46843
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Düzce İçme Suyu Projesinde Düzce Merkez İçme Suyu Tesisleri ile Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi yer almaktadır. Düzce Merkez İçme Suyu Tesislerinin projeleri tamamlanmış olup, Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin proje çalışmaları devam etmektedir.

Düzce İçme Suyu Projesinde Düzce İlinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bu proje ile 2055 yılı nüfus projeksiyonuna göre 368.562 kişiye içme suyu sağlanacaktır.

Düzce İçme Suyu Projesi'nde, İçme Suyu Arıtma Tesisi, mevcut arıtma tesisinin yanındaki Belediyeye ait taşınmaza yapılacaktır. Arıtma tesisinin yapılacağı alan da Belediyeye ait olduğundan kamulaştırma yapılmayacaktır.

Mevcut durumda su temin edilen Uğursuyu Regülatörü'nün mansabında yeni bir regülatör ve 3,7 km 1.100 mm çelik borulu isale hattı ile cazibeli, Bıçkı Deresi'nin Uğursuyu ile birleştiği noktaya bir regülatör ve 1,7 km 500 mm çelik borulu isale hattı yapılarak terfili olarak su temin edilecektir.

İsale hattı Düzce Merkez İçme Suyu Tesisleri işi kapsamında yapılacaktır.

Proje kapsamındaki isale hattı mevcut yolların içinden geçirileceğinden ve arıtma tesisi de imar sahası içinde kaldığından projeden olumsuz etkilenecek yerleşim yeri, bitki ve hayvan çeşitliliği yoktur.