



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/36103
GK 44

GÜNLÜDÜR

17 Şubat 2021

Sayı : 64272063-610- 49031


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-36103)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.11.2020 tarihli ve 738396 sayılı yazınız.

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in tarafıma tevcih ettiği 7/36103 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-36103 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)





**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/36103

Sorular:

31 Ekim 2020 Cumartesi günü Mersin ili Anamur ilçesi Uçarı ve Bozdoğan Mahallelerinde meydana gelen orman yangını münasebetiyle yapmış olduğum incelemede, özellikle Uçarı Mahallesinde (Yangın şu anda söğütularak tamamen denetim altına alınmıştır. Yangının ilk çıkışı 27 Ekim 2020'dir.) büyük tahribat yaşandığı müşahade olunmuştur.

- Yaklaşık 2000 Ha Orman, Bahçe (badem, muz vs.), sera,
- Yaklaşık 10 ev ve 6 ahır,
- Yaklaşık 500 Da tarım alanı,
- Yaklaşık 95 000 m. yortum yanmıştır.

Zaten büyük geçim zorlukları çeken Uçarı halkı Çaresizlik içinde Devletin uzatacağı eli, vereceği desteği beklemektedir.

Halkın verdiği bilgiye göre yangının çıkış nedeni trafo direğinden etrafa düşen kıvılcımdır. Bu durumun önceki zamanlarda da birkaç kez tekrarladığı, fakat müdahaleyle söndürmeyi başardıklarını ifade etmişlerdir. Yangının müsebbibinin Toroslar EDAŞ olduğu ve onlarca yıldır hat bakımlarını yapmadıkları söylenmiştir.

Yangın bölgesinde Muhtar Muzaffer Çetin, halktan Ayhan Yıldız Türkay Bakır ve en az 10 kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Buna göre;

- Yangının çıkış sebebinin bilirkişi raporlarıyla açıklanmasından sonra Toroslar Enerji firması hakkında bir müeyyide uygulanarak maddi zarar bedeli ödetilecek midir?
- Trafo ve hat bakımlarının yapılması sağlanacak mıdır?

Cevaplar:

Söz konusu yangın, bölgede elektrik dağıtımı yapan şirket kaynaklı olmamakla birlikte, ilgili elektrik dağıtım şirketine konuya ilişkin herhangi bir bilirkişi raporu da tebliğ edilmemiştir. Yangın ihbarı geldiğinde şebekede herhangi bir arıza söz konusu olmayıp, bölgeyi besleyen dağıtım şebekesinin enerjisi Orman İşletme Müdürlüğü'nün talebi üzerine kesilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra, yangından dolayı dağıtım şebekesinde oluşan hasarlar giderilerek bölgeye enerji verilmiştir.

2019 ve 2020 yıllarında ilgili bölgelerde bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında;

Alçak gerilim hat bakım çalışmalarında; 6,23 kilometre hat, 78 adet demir direk, 41 adet ağaç direk, Yüksek gerilim hat bakım çalışmalarında ise 1,8 kilometre hat, 3 adet demir direk, 4 adet ağaç direk, yenilemesi yapılmıştır. Ayrıca, ilgili trafo bölgelerinde ağaç budama, sehim alma, hasarlı izolatör ve parafudr değişimi vb. çalışmalar gerçekleştirilmiştir.