



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 Ağustos 2021

Sayı :30824082-6101602771

Konu :Yazılı Soru Önergeleri

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/38983
7/41142
7/41490
7/42934
7/43024-7/43025
7/43028
7/43710
7/43970
7/44317
7/44769

G.K.


EK:

-Liste (6 Adet, 9 Sayfa)

-Cevap Yazısı (118 Adet, 220 Sayfa)

7/45872
7/45877
7/46297
7/46299-7/46300
7/46304-7/46305
7/46490-7/46492
7/46495-7/46498
7/46623
7/46626
7/46630

G.K.


Murat KUTLU
Bakan

7/47328
7/47330-7/47334
7/47337-7/47338
7/47434-7/47435
7/47437
7/47439
7/47441-7/47442
7/47571-7/47573
7/47683
7/47685-7/47687
7/47691
7/47873
7/47876

G.K.

7/44973
7/45153
7/45157-7/45158
7/45178
7/45260
7/45466-7/45469
7/45474
7/45624-7/45625
7/45630
7/45744
7/45855-7/45866
7/45870

G.K.

7/46761-7/46762
7/46764
7/46769-7/46772
7/46884
7/46886
7/46890
7/46942-7/46948
7/46951-7/46955
7/47012
7/47016
7/47104
7/47132-7/47139
7/47221-7/47225

G.K.

ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN ABDURRAHMAN TUTDERE’NİN
TBMM 7/45625 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI

7/45625
G.K.167

SORULAR

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesis'i'nde oluşan koku sorununa ilişkin olarak 23.08.2017 tarihinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yaşanan sorunların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti yapılmıştır. Fakat o tarihten bu yana herhangi bir gelişme kaydedilmemiş, arıtma tesisinde oluşan koku sanayi çevresinde yaşayan 400'ün üstünde hane için çekilmez bir hal almıştır. Vatandaşlarımızı adeta gece uykudan uyandıracak kadar keskin bu koku vatandaşlarımızın sağlığı için büyük tehlike arz etmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlar uzun süredir devam eden bu kokunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmektedirler.

Bu Bağlamda;

- 1- Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesis'i devreye girdiği tarihten bu yana bakanlığınız tarafından denetlenmiş midir? Denetlenmişse tespit edilmiş kusuru bulunmakta mıdır?
- 2- Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesis'i'nde oluşan koku sorununun çözümü noktasında bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?
- 3- Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesis'i'nde oluşan koku sorununun giderilmesi için gerekli olan sistemin kurulmasına yönelik olarak bir bütçe ayrılmış mıdır? Ayrılışa bu bütçenin tutarı kaç liradır?
- 4- Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi çevresinde bulunan Gülbeyaz Konutları ve Yeşilvadi Konutlarındaki 400'ün üstündeki hanede yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit eden bu kokunun giderilmesi için gerekli çalışmaları ne zaman yapacaksınız?

CEVAP

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler kapsamında, ani, birleşik ve şikâyet üzerine denetimler yapılmaktadır. Ayrıca çevre denetimlerinin, risk analizine dayalı planlanması da yapılmaktadır. Bu planlama yöntemi ile çevresel açıdan daha riskli tesislerin daha sık denetlenmesi sağlanmaktadır. Bakanlığımızca Adıyaman OSB’de 01.01.2018- 07.06.2021 tarihleri arasında 18 adet denetim yapılmış olup, yapılan denetimlerde 08.01.2021 ve 21.04.2021 tarihlerinde “Hava” ve “Koku” konularında 22.109 TL ve 8.030 TL olmak üzere 2 adet idari para cezası ve 20.02.2018 tarihinde de 14.578 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli çevresel tedbirler aldırılmıştır. 1991 yılında kurulan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 181 ha alanda kurulu karma nitelikte bir OSB olup; bünyesinde gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. %85’in üzerinde dolulukla faaliyetine devam eden OSB’deki işletmelerden kaynaklı olarak 5.000 m³/gün atıksu oluşmakta olup; söz konusu atıksular 28.04.2010 tarihinde proje onayı yapılan ve 15.10.2018 tarihli çevre izni kapsamında faaliyette olan 6.000 m³/gün kapasiteli fiziksel-biyolojik atıksu arıtma tesisinde (AAT) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 19’da belirtilen deşarj standartlarına tabi şekilde arıtılarak Eğri Çayı’na deşarj edilmektedir.