



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Nisan 2021

Sayı :30824082-610 811048
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

Ek:

-Liste (6 Sayfa)

-Cevap Yazısı (49 Adet, 107 Sayfa)



**T.C. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

**NİĞDE MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FETHİ GÜRER'İN
TBMM 7/42730 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Niğde Belediyesi'nde şebekelere verilen su miktarının yüzde 75'nin, kayıp ve kaçak olması nedeniyle faturalandırılmadığı açıklanmıştır.

Buna göre;

- 1- Niğde'de kayıp ve kaçakların ortadan kaldırılması için İller Bankası'ndan destek sağlanarak proje başlatılması konusunda bir çalışma var mıdır?
- 2- Şebekeye verilen her 100 litre suyun 75 litresinin tamamının kayıp ve kaçak olması, faturalandırma işlemlerinde vatandaşa daha çok fatura bedeli olarak yansımaya neden olmakta mıdır?
- 3- Kayıp ve kaçak suyun varlığı belediye tarafından belirlenmesine rağmen Niğde'de bu kayıp ve kaçakların bertaraf edilmemesinin nedeni nedir?



CEVAPLAR:

Niğde Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre;

Niğde Belediyesinin kendi imkânlarıyla Niğde ilinde kayıp ve kaçakların ortadan kaldırılması, verimliliğin artırılması ve vatandaşlara kaliteli içme suyu temini için,

İçme Suyu Sistemi Enerji Rehabilitasyonu ve İşletilmesi İşi İhalesi gerçekleştirildiği, bu iş kapsamında mücavir alan içerisinde kayıp ve kaçakların olduğu bölgelerin tespit edilebilmesi için basınç odaları kurularak kayıp ve kaçak tespitinin sağlandığı, aynı zamanda içme suyu kuyuları, depoları ve şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulacak izleme noktaları anlık uzaktan izleme ve kontrol ile otomasyon sağlama sistemi olan SCADA sistemi kurulumu yapıldığı,

2020 yılı içerisinde eski A.Ç.B olan ve kayıp kaçak oranı yüksek olan Amas Mevkii isale hattının yaklaşık 6.600 metre muhtelif çaplarda PE100 boru ile Niğde Belediyesinin kendi imkânları kullanılarak değiştirildiği,

2020 yılı içerisinde Niğde Belediyesinin mücavir alanları içerisinde belediyenin imkânları ile 4.680 metre içme suyu hattı sağlıklı içme suyu boruları ile değiştirildiği,

Yukarıda bahsi geçen çalışmalar sonucunda her geçen gün kayıp kaçakların önüne geçildiği ve bu seviyenin minimum düzeye düşürülünceye kadar istikrarlı bir şekilde devam ettirileceği,

Şebekeye verilen sulara oluşan kayıp kaçakların hiçbir şekilde vatandaşlara fatura bedeli olarak yansıtılmadığı belirtilmiştir.