



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/47992

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-- 79374

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-47992)


15 Eylül 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi : 14.07.2021 tarihli ve 842698 sayılı yazınız.

Batman Milletvekili Sayın Ayşe ACAR BAŞARAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/47992 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-47992 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)





**BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE ACAR
BAŞARAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
CEVAPLAR**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/47992

Batman ili Beşiri ilçesi Doğankavak köyüne ait 17.02.2020 tarihli Bağlantı Başvuru Talebi; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 10/A maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinde yer alan *"AG dağıtım şebekesi bulunmayan mevcut yerleşim yerlerinin ilk kez yerleşime açılan genişleme alanları ile mevcut yerleşim yerleri dışında yeni oluşan mahallelerde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım transformatöründen beslenebilecek şekilde tarımsal sulama haricinde en az 5 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir."* hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup, başvuru tarihinde mevzuatta belirtilen koşullar sağlanamadığından bu talep uygun görülmemiştir. Ancak söz konusu bölgede oluşan yeni yapılaşmalar ile birlikte gerekli koşulların sağlandığının tespit edilmesi üzerine 17.05.2021 tarihinde ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından tesis çalışmalarına başlanmıştır, bu çerçevede mezkûr yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda bağlantı sözleşmesi yapılan yapıların enerji talepleri 24.06.2021 tarihinde karşılanmıştır.

Bununla birlikte, bölgede henüz inşaat aşamasında olan 5 adet yapıyla ilgili olarak; bu yapıların inşaat aşamalarının tamamlanması ve muhataplarca bağlantı talebinde bulunulması halinde ilgili elektrik dağıtım şirketince mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.