



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 28/12/2021 16:25
Sayı: E-120.07-
28/12/2021 15:45 - E-49022163 - 610 - F-0936079
00155474735

7/36746
G.K. 50

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.11.2020 tarih ve E. 43452547-120.07-774175 sayılı yazınız.

Düzce Milletvekili Sn. Ümit YILMAZ tarafından verilen “Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde uzun süreli elektrik kesintileri sırasında jeneratörlerin çalışmamasına ve alınacak önlemlere ilişkin” 7/36746 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Ek-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Düzce Milletvekili Sn. Ümit YILMAZ tarafından verilen “Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde uzun süreli elektrik kesintileri sırasında jeneratörlerin çalışmamasına ve alınacak önlemlere ilişkin” 7/36746 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 06/03/2018 ve 8/11/2020 tarihinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşamıştır. Ayrıca 8/11/2020 tarihinde jeneratör odasının elektrik panosunda yangın çıkmıştır. Yaşanan elektrik kesintileri, jeneratörlerin faaliyete geçmemesi sonucunda yoğun bakım ünitelerinin tahliye edilmesine sebep olmuş ve birçok hasta mağduriyet yaşamıştır. Bu kapsamda,

SORULAR:

SORU 1- Ülkemizdeki bir devlet hastanesinin 4-5 saat elektriksiz kalması birçok hastanın hayatını tehlikeye atmak demektir. Yaşanan bu durumun sebebi ve bir daha yaşanması durumunda doğacak sonuçlar araştırılmış mıdır?

SORU 2-Düzce Atatürk Devlet hastanesinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından jeneratörlerin devreye girmemesinin sebebi ile alakalı olarak inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?

SORU 3- Jeneratörlerin devreye girmemesinden bir yapım hatası var mıdır? Var ise sebebiyet verenler ile alakalı soruşturma açılacak mıdır?

SORU 4- Yaşanan bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması için bakanlığına ne gibi önlemler alınmıştır?

CEVAP 1-2-3-4: Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 8 Kasım 2020 tarihinde şebeke elektriği kesintisi neticesinde jeneratörler devreye girmiş, şebeke elektriğinin tekrar gelmesi üzerine transfer panosunda bulunan 3200 amperlik kompakt şalterde patlama meydana gelmesine bağlı olarak 3 adet transfer panosu ve bu panoya bağlı olan Alçak Gerilim (A.G) enerji kabloları yanmış ayrıca Orta Gerilim (O.G) tarafında yangına bağlı olarak kablolar hasar görmüştür.

Yaşanan durum sonrasında derhal Bakanlığımız teknik ekibi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekibi, elektrik tedarik firması olan SEDAŞ teknik ekibi ve hastane teknik ekibi olaya müdahale etmiştir. En kısa sürede hastaneye enerji verilmesi sağlanmıştır. Bu süre içerisinde UPS cihazları devreye girmiş ve hastalar mağduriyet yaşamamıştır.

Ancak hastane yönetimi tarafından tedbir amaçlı olarak yoğun bakım hastalarının bir kısmı uygun olan ilde ki diğer hastanelere nakledilmiştir.

Yaşanan sıkıntının çözülmesi ve yeni bir sorun yaşanmaması için gerekli olan proje ve keşif çalışması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından derhal hazırlanmış ve ihale edilerek yapım işine başlanmıştır.

Yaşanan durumun sebebi ile alakalı Düzce Valiliği'nin talimatı ile soruşturma komisyonu kurulmuştur. Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce İl Özel İdaresi teknik ekibinden oluşturulan soruşturma komisyonunca inceleme/soruşturma kapsamında;

1. Hastanenin panoları, trafoları, jeneratörleri, şalterler, akü, güç kaynağı vs. ile ilgili periyodik bakım formları incelenmiş,
2. İtfaiye raporu incelenmiş,
3. Hastanede olay mahalli teknik ekiplerle incelenmiş,
4. Elektrik dağıtım firması olan SEDAŞ firmasının enerji ölçüm kalite sonuçları incelenmiş,
5. Hastaneye ait SCADA kayıtları incelenmiş,
6. Yanan panoların ve şalterler incelenmiş,

Sonuç olarak; Hastane idaresince panolar, trafolar, jeneratörler, akü, güç kaynağı vs. ile ilgili periyodik bakımlarının düzenli olarak yapıldığı görülmüştür. İncelemeler neticesinde yangın çıkmasına sebep olabilecek somut bir veriye ulaşılamamıştır. Soruşturmada idareciler ve hastane teknik ekibi kusurlu bulunmamıştır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.