



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/39844

G.K.85

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 55378

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/39844)

30 Mart 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27/01/2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.770398 sayılı yazınız.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/39844 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Fatih DÖNMEZ  
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 sayfa)



**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ  
GÜRER'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

**DÖNEM**  
27/4

**ESAS NO**  
7/39844

**Sorular:**

TEİAŞ iletim sisteminin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi, sistem emniyeti, güvenilir bir veri akışı ile mevcut SCADA sisteminin doğru ve güvenilir bir biçimde çalışması için; iletim sistemine bağlı olup ancak SCADA sistemi kapsamında bulunmayan 165 TM'nin SCADA sistemine dahil edilmesi gerekiyor.

-Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği dağıtım sistemine bağlı 30 MW ve üzeri üretim tesisleri için kurulması gereken SCADA kontrol merkezlerinin TEİAŞ SCADA sistemine aktarılması hususunda ilgili dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri nezdindeki girişimler hangi aşamadır? 165 TM'nin SCADA sistemine dahil edilmesi sürecinin tamamlanması için ön görülen tarih ne zamandır?

-Mevcut SCADA sisteminde tespit edilen arızaların zamanında giderilmesi hususunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınmamasının nedeni nedir?

**Cevaplar:**

Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği, 21 adet Elektrik Dağıtım Şirketinin ve 100 adet Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgesinin şebekelerine bağlı üretim tesislerine ait bilgileri tesislerinde kurulu SCADA kontrol merkezleri üzerinden TEİAŞ SCADA sistemine aktarma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda, 31.01.2021 tarihi itibarıyla yükümlü olan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin tamamı, Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerinin 96 adedi söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Kalan 4 adet Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerine TEİAŞ ile imzalamış oldukları Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında cezai yaptırım uygulanacaktır.

31.01.2021 tarihi itibarıyla TEİAŞ SCADA Sistemine dahil olmayan TEİAŞ'a ait 154 adet Merkezlerinden; 145 adedinin, yürütülmekte olan "RTU ve Çevre Birimleri Alımı" Projesi kapsamında 2021 yılı sonu itibarıyla TEİAŞ SCADA Sistemine dahil edilmesi planlanmaktadır. Kalan 9 adet Transformatör Merkezi için ise yürütülmekte olan tevsiat projeleri kapsamında RTU alımları devam etmektedir. Söz konusu Transformatör Merkezlerinin SCADA sistemine bağlantıları en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

31.01.2021 tarihi itibarıyla, iletim şebekesine 400 kV gerilim seviyesinden bağlı tüm sistem kullanıcıları TEİAŞ SCADA sistemine bağlanmıştır. 154 kV gerilim seviyesinden bağlı olup, TEİAŞ SCADA sistemine bağlı olmayan 94 adet sistem kullanıcısı bulunmakta olup, bu sistem kullanıcılarının TEİAŞ SCADA sistemine bağlantılarını gerçekleştirmeleri için çalışmalar devam etmektedir.

Sistem Kullanım Anlaşması olan Orta Gerilim seviyesinden bağlı 30 MW ve üzeri kurulu güce sahip santrallerin tamamının TEİAŞ SCADA Sistemine bağlantısı sağlanmıştır.